

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-5-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.52	8.48	10	否			13.18	20.15	35	否			17.10	26.24	50	否			478678.63	9.72	11.20	50.16	7.74	60	连续	大气
在线	2020-5-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.59	8.29	10	否			13.83	20.45	35	否			17.31	25.64	50	否			492393.38	10.02	10.87	50.13	7.88	60	连续	大气
在线	2020-5-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	5.20	10	否			14.71	21.17	35	否			17.59	25.32	50	否			506437.13	10.31	10.58	50.07	8.02	60	连续	大气
在线	2020-5-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.99	10	否			15.93	23.44	35	否			16.98	24.98	50	否			502133.25	10.21	10.81	49.68	7.97	60	连续	大气
在线	2020-5-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	5.37	10	否			19.58	28.89	35	否			17.52	25.83	50	否			500649.84	10.18	10.83	49.73	8.03	60	连续	大气
在线	2020-5-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	6.09	10	否			14.31	21.47	35	否			18.74	28.13	50	否			497312.50	10.13	11.01	49.65	8.13	60	连续	大气
在线	2020-5-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	5.75	10	否			14.51	21.10	35	否			19.82	28.80	50	否			508811.19	10.16	10.68	49.73	6.30	60	连续	大气
在线	2020-5-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	6.15	10	否			16.74	24.18	35	否			18.80	27.14	50	否			498081.63	9.94	10.61	49.74	6.23	60	连续	大气
在线	2020-5-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.71	6.90	10	否			15.14	22.07	35	否			17.50	25.60	50	否			452462.50	9.05	10.73	49.43	6.51	60	连续	大气
在线	2020-5-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	7.18	10	否			16.24	22.91	35	否			17.54	24.90	50	否			475224.66	9.54	10.42	49.93	6.77	60	连续	大气
在线	2020-5-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.34	7.40	10	否			13.16	18.24	35	否			17.71	24.54	50	否			475780.00	9.59	10.18	50.08	7.07	60	连续	大气
在线	2020-5-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.61	8.22	10	否			11.63	17.03	35	否			17.10	25.04	50	否			474619.38	9.58	10.76	49.87	7.32	60	连续	大气
在线	2020-5-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.82	8.34	10	否			13.10	18.75	35	否			16.70	23.92	50	否			461672.88	9.34	10.52	49.88	7.45	60	连续	大气
在线	2020-5-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.82	8.40	10	否			14.30	20.64	35	否			16.44	23.73	50	否			447048.59	9.06	10.60	50.07	7.62	60	连续	大气
在线	2020-5-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	6.65	10	否			15.09	21.72	35	否			16.28	23.42	50	否			451525.56	9.16	10.57	50.05	7.72	60	连续	大气
在线	2020-5-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	4.32	10	否			17.38	24.59	35	否			16.79	23.79	50	否			466550.34	9.48	10.40	50.03	7.88	60	连续	大气
在线	2020-5-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.66	10	否			13.59	18.62	35	否			16.80	23.07	50	否			452372.41	9.21	10.06	50.10	8.03	60	连续	大气
在线	2020-5-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	4.37	10	否			10.96	15.77	35	否			17.58	25.31	50	否			467553.31	9.53	10.57	50.00	8.13	60	连续	大气
在线	2020-5-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	4.07	10	否			10.70	15.06	35	否			20.51	28.91	50	否			500920.47	10.07	10.35	50.00	6.91	60	连续	大气
在线	2020-5-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	4.26	10	否			16.42	22.93	35	否			18.28	25.52	50	否			486452.91	9.74	10.27	50.26	6.48	60	连续	大气
在线	2020-5-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.92	10	否			13.61	19.23	35	否			17.85	25.23	50	否			503754.31	10.13	10.39	50.30	6.84	60	连续	大气
在线	2020-5-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	5.61	10	否			12.01	17.43	35	否			16.90	24.52	50	否			481318.94	9.71	10.67	50.37	7.08	60	连续	大气
在线	2020-5-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	5.99	10	否			13.59	19.80	35	否			17.32	25.24	50	否			490858.66	9.95	10.70	50.57	7.46	60	连续	大气
在线	2020-5-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	6.49	10	否			14.33	21.40	35	否			15.94	23.84	50	否			466217.53	9.48	10.96	50.55	7.67	60	连续	大气
在线	2020-5-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.82	10	否			14.53	16.34	35	否			30.43	34.27	50	否			399323.94	8.39	7.68	52.80	10.05	60	连续	大气
在线	2020-5-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.84	10	否			16.57	18.26	35	否			35.77	39.41	50	否			413074.00	8.70	7.39	53.10	10.23	60	连续	大气
在线	2020-5-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.39	10	否			24.88	26.79	35	否			37.43	40.30	50	否			421810.69	8.92	7.06	53.56	10.49	60	连续	大气
在线	2020-5-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.52	10	否			17.34	19.29	35	否			35.86	39.92	50	否			414948.50	8.76	7.52	53.29	10.38	60	连续	大气
在线	2020-5-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.82	10	否			19.03	21.27	35	否			36.15	40.48	50	否			411078.81	8.68	7.59	53.22	10.38	60	连续	大气
在线	2020-5-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	1.98	10	否			20.87	23.37	35	否			34.74	38.97	50	否			405685.81	8.50	7.62	52.77	9.82	60	连续	大气
在线	2020-5-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.96	10	否			19.79	22.10	35	否			35.83	39.99	50	否										