

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-5-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	6.91	10	否			13.05	19.79	35	否			15.29	23.21	50	否			445055.34	9.03	11.11	49.96	7.67	61	连续	大气
在线	2020-5-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	6.95	10	否			17.11	25.34	35	否			16.12	23.90	50	否			477904.31	9.69	10.89	49.72	7.66	61	连续	大气
在线	2020-5-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.70	6.89	10	否			15.56	22.80	35	否			18.36	26.94	50	否			498408.13	10.14	10.78	50.10	7.91	61	连续	大气
在线	2020-5-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	5.24	10	否			15.65	23.23	35	否			17.60	26.17	50	否			494618.69	10.07	10.91	50.00	8.00	61	连续	大气
在线	2020-5-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	5.29	10	否			19.95	29.72	35	否			17.31	25.78	50	否			479305.81	9.75	10.93	49.73	8.01	61	连续	大气
在线	2020-5-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	6.17	10	否			16.87	25.94	35	否			16.71	25.75	50	否			464579.00	9.46	11.25	49.64	8.06	61	连续	大气
在线	2020-5-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	6.22	10	否			14.59	21.49	35	否			18.86	27.81	50	否			482507.09	9.73	10.82	49.86	7.13	61	连续	大气
在线	2020-5-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.47	6.54	10	否			19.16	27.98	35	否			18.37	26.84	50	否			474508.16	9.50	10.73	50.10	6.36	61	连续	大气
在线	2020-5-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.85	7.33	10	否			17.05	25.69	35	否			16.90	25.53	50	否			457260.47	9.18	11.06	50.00	6.62	61	连续	大气
在线	2020-5-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.92	7.39	10	否			15.72	23.44	35	否			17.13	25.66	50	否			456453.69	9.17	10.97	49.97	6.80	61	连续	大气
在线	2020-5-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	5.22	10	否			22.14	31.12	35	否			18.58	26.13	50	否			481142.09	9.70	10.33	50.21	7.07	61	连续	大气
在线	2020-5-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.73	10	否			21.66	30.41	35	否			18.94	26.60	50	否			487780.47	9.90	10.32	50.75	7.55	61	连续	大气
在线	2020-5-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	6.51	10	否			20.48	29.10	35	否			17.81	25.40	50	否			460967.38	9.40	10.47	51.01	7.86	61	连续	大气
在线	2020-5-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.87	6.58	10	否			19.91	26.80	35	否			17.85	24.09	50	否			473637.97	9.67	9.88	51.00	8.03	61	连续	大气
在线	2020-5-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.19	7.11	10	否			18.95	25.95	35	否			19.43	26.64	50	否			510855.22	10.46	10.06	51.12	8.30	61	连续	大气
在线	2020-5-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.25	7.38	10	否			12.98	18.21	35	否			19.98	28.07	50	否			497331.94	10.19	10.32	51.06	8.41	61	连续	大气
在线	2020-5-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.26	7.35	10	否			15.54	21.68	35	否			17.58	24.56	50	否			465147.31	9.54	10.26	50.79	8.46	61	连续	大气
在线	2020-5-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.69	7.67	10	否			14.88	20.04	35	否			20.63	27.78	50	否			524113.75	10.77	9.86	51.25	8.66	61	连续	大气
在线	2020-5-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	5.57	10	否			17.60	23.49	35	否			23.63	31.57	50	否			542862.50	11.14	9.76	51.90	8.39	61	连续	大气
在线	2020-5-20	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.72	6.47	10	否			17.09	23.37	35	否			21.86	29.94	50	否			549206.25	11.15	10.05	52.01	7.34	61	连续	大气
在线	2020-5-20	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.29	7.53	10	否			13.63	19.39	35	否			20.38	29.00	50	否			534679.81	10.89	10.46	51.81	7.65	61	连续	大气
在线	2020-5-20	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.56	7.96	10	否			11.83	16.91	35	否			20.60	29.45	50	否			524120.41	10.69	10.51	51.72	7.77	61	连续	大气
在线	2020-5-20	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.90	7.10	10	否			10.88	15.76	35	否			20.52	29.72	50	否			527920.94	10.80	10.64	51.64	8.08	61	连续	大气
在线	2020-5-20	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.86	10	否			12.97	18.86	35	否			19.87	28.90	50	否			516453.44	10.58	10.68	51.43	8.22	61	连续	大气
在线	2020-5-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	2.16	10	否			11.33	13.67	35	否			27.91	33.87	50	否			362936.22	7.58	8.62	51.94	9.65	61	连续	大气
在线	2020-5-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	2.03	10	否			19.11	21.52	35	否			32.48	36.72	50	否			395264.94	8.23	7.72	51.79	9.49	61	连续	大气
在线	2020-5-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.85	10	否			18.24	20.30	35	否			38.50	43.24	50	否			411394.38	8.62	7.67	52.68	9.91	61	连续	大气
在线	2020-5-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.37	10	否			20.27	23.35	35	否			35.79	41.24	50	否			407428.00	8.55	7.98	52.72	10.00	61	连续	大气
在线	2020-5-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.44	10	否			18.11	21.10	35	否			32.82	38.44	50	否			396463.53	8.29	8.18	52.26	9.75	61	连续	大气
在线	2020-5-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.89	10	否			17.55	20.99	35	否			29.71	35.82	50	否			382082.47	7.98	8.50	52.05	9.69	61	连续	大气
在线	2020-5-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.91	10	否			18.20	20.77	35	否			33.50	38.23	50	否			3961							