

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-11	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	5.42	10	否			14.05	19.92	35	否			17.90	25.39	50	否			604190.38	12.63	10.40	52.19	10.13	61	连续	大气
在线	2020-6-11	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	5.65	10	否			17.06	24.63	35	否			18.09	26.25	50	否			586205.13	12.27	10.65	52.28	10.17	61	连续	大气
在线	2020-6-11	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	6.06	10	否			18.55	26.24	35	否			18.40	26.05	50	否			596904.94	12.51	10.40	52.52	10.26	61	连续	大气
在线	2020-6-11	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	6.54	10	否			20.30	28.60	35	否			18.82	26.52	50	否			597146.75	12.54	10.35	52.69	10.35	61	连续	大气
在线	2020-6-11	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.18	7.43	10	否			18.45	26.37	35	否			17.94	25.71	50	否			590708.50	12.42	10.53	52.74	10.43	61	连续	大气
在线	2020-6-11	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.29	7.73	10	否			15.45	22.59	35	否			18.72	27.38	50	否			594402.19	12.46	10.73	52.40	10.30	61	连续	大气
在线	2020-6-11	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	6.31	10	否			16.13	23.32	35	否			18.78	27.25	50	否			592386.75	12.40	10.65	52.36	10.13	61	连续	大气
在线	2020-6-11	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	6.26	10	否			15.74	22.74	35	否			18.27	26.46	50	否			592144.31	12.41	10.63	52.47	10.22	61	连续	大气
在线	2020-6-11	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.51	6.64	10	否			16.78	24.74	35	否			18.08	26.69	50	否			589337.81	12.37	10.81	52.57	10.34	61	连续	大气
在线	2020-6-11	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.02	7.46	10	否			10.81	16.06	35	否			17.96	26.70	50	否			578414.06	12.15	10.90	52.77	10.31	61	连续	大气
在线	2020-6-11	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.87	8.25	10	否			12.09	17.12	35	否			19.13	26.91	50	否			629673.31	13.23	10.33	53.11	10.35	61	连续	大气
在线	2020-6-11	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.83	8.26	10	否			11.98	17.02	35	否			20.47	29.04	50	否			653538.06	13.81	10.42	54.00	10.68	61	连续	大气
在线	2020-6-11	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	6.69	10	否			15.66	22.27	35	否			19.48	27.66	50	否			624130.94	13.21	10.38	53.86	10.79	61	连续	大气
在线	2020-6-11	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.32	7.28	10	否			13.06	17.86	35	否			18.52	25.31	50	否			627542.81	13.28	10.01	53.71	10.85	61	连续	大气
在线	2020-6-11	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.11	8.39	10	否			12.93	17.78	35	否			19.07	26.22	50	否			629701.81	13.35	10.08	54.00	10.90	61	连续	大气
在线	2020-6-11	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.82	71.55	10	是	6.15	定期校准	14.52	32.37	35	否			43.37	91.03	50	是	0.82	定期校准	641483.75	12.60	11.10	53.40	3.93	61	连续	大气
在线	2020-6-11	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.71	7.97	10	否			15.57	21.76	35	否			6.91	9.62	50	否			627039.69	12.26	10.25	52.59	3.69	61	连续	大气
在线	2020-6-11	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.91	8.11	10	否			4.69	6.43	35	否			8.53	11.72	50	否			638155.50	12.56	10.07	52.49	4.39	61	连续	大气
在线	2020-6-11	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.23	8.36	10	否			6.46	8.68	35	否			8.62	11.58	50	否			641308.50	12.61	9.83	52.73	4.28	61	连续	大气
在线	2020-6-11	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.42	8.54	10	否			6.67	8.88	35	否			8.16	10.86	50	否			651352.81	12.80	9.73	52.74	4.24	61	连续	大气
在线	2020-6-11	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.76	7.73	10	否			4.61	6.18	35	否			7.84	10.52	50	否			684628.75	13.44	9.82	53.02	4.09	61	连续	大气
在线	2020-6-11	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	5.42	10	否			10.11	13.21	35	否			6.86	9.01	50	否			689404.50	13.50	9.59	53.09	3.82	61	连续	大气
在线	2020-6-11	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	5.93	10	否			12.01	15.84	35	否			6.31	8.32	50	否			678311.56	13.28	9.61	53.78	3.58	61	连续	大气
在线	2020-6-11	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.91	6.43	10	否			10.10	13.14	35	否			5.25	6.87	50	否			671077.25	13.08	9.53	53.60	3.18	61	连续	大气
在线	2020-6-11	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.59	10	否			8.86	16.99	35	否			19.64	37.90	50	否			551780.75	10.86	13.23	46.36	6.23	61	连续	大气
在线	2020-6-11	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	1.58	10	否			7.30	14.91	35	否			18.71	39.03	50	否			539703.38	10.60	13.74	45.68	6.19	61	连续	大气
在线	2020-6-11	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	1.52	10	否			6.00	11.70	35	否			20.60	40.08	50	否			541046.13	10.64	13.28	45.87	6.28	61	连续	大气
在线	2020-6-11	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	1.54	10	否			9.51	18.25	35	否			21.80	41.85	50	否			550228.19	10.85	13.18	46.14	6.47	61	连续	大气
在线	2020-6-11	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	1.53	10	否			7.07	13.92	35	否			19.79	39.14	50	否			539896.00	10.67	13.41	46.24	6.59	61	连续	大气
在线	2020-6-11	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	1.53	10	否			7.86	16.06	35	否			20.72	42.13	50	否			542362.13	10.70	13.59	46.01	6.52	61	连续	大气
在线	2020-6-11	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	1.37	10	否			7.31	14.86	35	否			20.51	42.71												