

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-14	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.84	7.89	10	否			11.00	14.85	35	否			7.06	9.55	50	否			591957.69	11.45	9.83	51.99	2.82	58	连续	大气
在线	2020-6-14	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.24	8.49	10	否			9.05	12.28	35	否			7.52	10.22	50	否			603967.44	11.64	9.96	51.28	2.69	58	连续	大气
在线	2020-6-14	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.47	8.83	10	否			8.72	11.89	35	否			10.09	13.76	50	否			637654.63	12.28	10.01	51.27	2.68	58	连续	大气
在线	2020-6-14	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	6.17	10	否			10.75	14.62	35	否			10.38	14.14	50	否			638569.94	12.30	9.99	51.32	2.67	58	连续	大气
在线	2020-6-14	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.23	7.14	10	否			10.63	14.43	35	否			10.18	13.90	50	否			637785.88	12.28	10.02	51.21	2.67	58	连续	大气
在线	2020-6-14	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.14	8.32	10	否			7.47	10.14	35	否			10.05	13.61	50	否			635103.88	12.22	9.93	51.34	2.53	58	连续	大气
在线	2020-6-14	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.66	9.13	10	否			9.95	13.64	35	否			10.55	14.48	50	否			640701.13	12.33	10.07	51.15	2.61	58	连续	大气
在线	2020-6-14	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.32	7.39	10	否			7.97	10.95	35	否			9.96	13.83	50	否			608278.94	11.70	10.21	51.02	2.57	58	连续	大气
在线	2020-6-14	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.51	7.46	10	否			8.17	11.03	35	否			7.73	10.47	50	否			576474.63	11.09	9.92	50.77	2.59	58	连续	大气
在线	2020-6-14	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.37	8.19	10	否			15.36	19.73	35	否			8.08	10.40	50	否			626913.56	12.07	9.34	51.36	2.63	58	连续	大气
在线	2020-6-14	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.94	7.52	10	否			8.10	10.24	35	否			7.61	9.63	50	否			628058.44	12.13	9.14	52.04	2.72	58	连续	大气
在线	2020-6-14	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.56	10	否			15.41	18.83	35	否			7.55	9.22	50	否			628014.94	11.99	8.73	52.17	1.61	58	连续	大气
在线	2020-6-14	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	4.68	10	否			19.32	23.84	35	否			6.95	8.55	50	否			607273.81	11.73	8.81	52.38	2.61	58	连续	大气
在线	2020-6-14	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	4.98	10	否			20.94	25.39	35	否			7.18	8.75	50	否			625404.25	12.08	8.69	52.43	2.67	58	连续	大气
在线	2020-6-14	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	5.55	10	否			15.04	18.55	35	否			7.36	9.08	50	否			620419.94	12.02	8.83	52.88	2.82	58	连续	大气
在线	2020-6-14	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	5.89	10	否			18.88	23.70	35	否			7.29	9.17	50	否			613078.25	11.86	9.07	52.31	2.77	58	连续	大气
在线	2020-6-14	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.59	7.02	10	否			12.30	15.36	35	否			7.15	8.98	50	否			602739.81	11.65	9.05	52.33	2.73	58	连续	大气
在线	2020-6-14	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.24	7.71	10	否			8.35	10.35	35	否			6.53	8.07	50	否			622038.81	12.01	8.85	52.45	2.60	58	连续	大气
在线	2020-6-14	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.47	8.04	10	否			7.12	8.83	35	否			6.52	8.10	50	否			546203.06	10.58	8.94	52.48	2.70	58	连续	大气
在线	2020-6-14	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.59	8.48	10	否			4.46	5.76	35	否			6.24	8.05	50	否			512478.03	9.91	9.36	52.19	2.62	58	连续	大气
在线	2020-6-14	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.59	8.87	10	否			7.42	10.01	35	否			6.30	8.49	50	否			517928.13	10.02	9.86	52.03	2.68	58	连续	大气
在线	2020-6-14	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.96	6.64	10	否			8.00	10.57	35	否			5.98	7.95	50	否			491211.00	9.48	9.73	51.79	2.39	58	连续	大气
在线	2020-6-14	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.16	7.00	10	否			2.09	2.83	35	否			5.83	7.91	50	否			489983.53	9.45	9.95	51.65	2.38	58	连续	大气
在线	2020-6-14	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.13	8.65	10	否			5.99	8.47	35	否			6.06	8.56	50	否			493111.38	9.49	10.37	51.05	2.39	58	连续	大气
在线	2020-6-14	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	1.46	10	否			2.27	4.09	35	否			8.03	15.08	50	否			568216.38	10.44	12.86	44.50	0.00	58	连续	大气
在线	2020-6-14	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	1.48	10	否			2.75	5.10	35	否			9.23	17.18	50	否			580135.00	10.63	12.94	43.67	0.00	58	连续	大气
在线	2020-6-14	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.53	10	否			5.15	9.18	35	否			15.43	27.33	50	否			602832.06	11.07	12.51	44.50	0.00	58	连续	大气
在线	2020-6-14	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	1.38	10	否			4.51	8.17	35	否			15.93	29.36	50	否			602741.19	11.08	12.85	44.85	0.00	58	连续	大气
在线	2020-6-14	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.41	10	否			6.46	11.12	35	否			16.01	27.60	50	否			610965.06	11.23	12.30	44.83	0.00	58	连续	大气
在线	2020-6-14	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.48	10	否			0.50	0.95	35	否			15.93	28.60	50	否			593283.06	10.91	12.63	44.94	0.00	58	连续	大气
在线	2020-6-14	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.47	10	否			4.75	8.52	35	否			16.51	29.59	50	否			602950.25	11.07	12.61	44.55				