

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-6-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.86	10	否			16.25	21.54	35	否			22.18	29.51	50	否			537119.44	11.19	9.73	52.95	9.44	74	连续	大气
在线	2020-6-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.69	10	否			21.22	26.57	35	否			25.24	31.62	50	否			564018.69	11.76	9.03	53.34	9.40	74	连续	大气
在线	2020-6-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.76	10	否			19.36	23.86	35	否			28.49	35.09	50	否			564962.56	11.83	8.84	53.85	9.69	74	连续	大气
在线	2020-6-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.87	10	否			24.01	29.68	35	否			34.87	43.12	50	否			567671.69	11.92	8.87	54.13	9.85	74	连续	大气
在线	2020-6-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.90	10	否			23.28	29.22	35	否			35.81	44.95	50	否			574178.00	12.08	9.05	54.35	9.96	74	连续	大气
在线	2020-6-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	3.98	10	否			20.23	25.84	35	否			34.19	43.69	50	否			563671.19	11.85	9.26	54.13	9.93	74	连续	大气
在线	2020-6-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	4.15	10	否			16.11	21.38	35	否			29.43	39.04	50	否			557842.50	11.72	9.69	53.64	10.01	74	连续	大气
在线	2020-6-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	4.03	10	否			13.74	17.86	35	否			28.08	36.47	50	否			550960.25	11.44	9.50	53.68	8.88	74	连续	大气
在线	2020-6-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	4.51	10	否			8.85	13.40	35	否			21.11	32.01	50	否			514714.38	10.64	11.10	52.34	8.85	74	连续	大气
在线	2020-6-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	4.25	10	否			9.41	13.38	35	否			21.68	31.06	50	否			542766.13	11.17	10.50	52.00	8.54	74	连续	大气
在线	2020-6-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	4.35	10	否			9.79	13.65	35	否			22.49	31.42	50	否			542915.38	11.19	10.25	52.05	8.72	74	连续	大气
在线	2020-6-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	4.37	10	否			13.74	18.44	35	否			21.30	28.61	50	否			539986.38	11.19	9.82	52.59	9.03	74	连续	大气
在线	2020-6-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	4.77	10	否			12.86	18.26	35	否			21.24	30.19	50	否			541384.50	11.22	10.44	52.66	9.04	74	连续	大气
在线	2020-6-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.72	10	否			12.41	17.45	35	否			21.60	30.45	50	否			533080.56	11.07	10.35	52.79	9.15	74	连续	大气
在线	2020-6-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.98	10	否			14.45	20.20	35	否			23.21	32.58	50	否			549877.00	11.44	10.31	53.05	9.28	74	连续	大气
在线	2020-6-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	5.17	10	否			18.56	25.44	35	否			24.23	33.28	50	否			540029.25	11.30	10.07	53.71	9.60	74	连续	大气
在线	2020-6-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	5.60	10	否			15.14	21.95	35	否			21.17	30.91	50	否			523359.06	10.90	10.68	52.92	9.37	74	连续	大气
在线	2020-6-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	5.36	10	否			17.84	23.94	35	否			22.15	29.79	50	否			537718.50	11.17	9.83	53.01	9.15	74	连续	大气
在线	2020-6-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	5.86	10	否			17.28	23.77	35	否			23.53	32.34	50	否			541346.00	11.34	10.07	53.15	9.86	74	连续	大气
在线	2020-6-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	5.64	10	否			13.86	19.39	35	否			21.04	29.46	50	否			530532.94	10.94	10.30	53.01	8.41	74	连续	大气
在线	2020-6-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.67	10	否			13.68	19.22	35	否			18.65	26.25	50	否			511281.00	10.56	10.34	52.64	8.66	74	连续	大气
在线	2020-6-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.70	10	否			15.91	22.19	35	否			21.44	29.99	50	否			536758.25	11.10	10.25	52.50	8.85	74	连续	大气
在线	2020-6-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	5.61	10	否			17.92	24.59	35	否			24.33	33.39	50	否			553091.56	11.47	10.07	52.93	9.05	74	连续	大气
在线	2020-6-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	5.68	10	否			18.18	25.26	35	否			23.98	33.31	50	否			550430.44	11.45	10.20	53.09	9.24	74	连续	大气
在线	2020-6-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.36	10	否			18.53	19.16	35	否			43.79	45.34	50	否			464194.44	9.75	6.50	54.94	9.55	74	连续	大气
在线	2020-6-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.38	10	否			18.51	18.97	35	否			46.89	48.05	50	否			480510.06	10.16	6.36	55.13	10.13	74	连续	大气
在线	2020-6-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.40	10	否			20.38	20.75	35	否			45.46	46.30	50	否			476863.50	10.13	6.27	55.33	10.48	74	连续	大气
在线	2020-6-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.46	10	否			22.78	23.38	35	否			44.53	45.70	50	否			481639.72	10.25	6.38	55.49	10.64	74	连续	大气
在线	2020-6-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.51	10	否			25.13	25.89	35	否			44.07	45.47	50	否			482653.72	10.28	6.45	55.54	10.72	74	连续	大气
在线	2020-6-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.56	10	否			16.51	17.32	35	否			41.50	43.61	50	否			476620.69	10.15	6.72	55.32	10.68	74	连续	大气
在线	2020-6-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.58	10	否			15.27	16.13	35	否			38.55	40.79	50	否			477072.28	10.12	6.82	55.04	10.42	74	连续	大气
在线	2020-6-17	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.64	10	否			14.16	15.35	35	否			36.12	39.16	50	否			460141.34	9.77	7.16	54.99	10.48	74	连续	大气
在线	2020-6-17	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.73	10	否			10.26	11.82	35	否			32.07	37.04	50	否			434627.47	9.18	8.05	54.40	10.17	74	连续	大气
在线	2020-6-17	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.72	10	否			14.51	15.94	35	否			39.01	43.03	50	否			456493.63	9.64	7.37	54.71	10.07	74	连续	大气
在线	2020-6-17	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.61	10	否			17.99	18.47	35	否			46.43	47.69	50	否			457753.81	9.72	6.40	55.23	10.43	74	连续	大气
在线	2020-6-17	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.58	10	否			19.79	20.14	35	否			46.35	47.18	50	否			456147.19	9.70	6.26	55.53	10.53	74	连续	大气
在线	2020-6-17	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.60	10	否			17.31	17.62	35	否			41.99	42.74	50	否			463064.19	9.76	6.25	55.54	9.71	74	连续	大气
在线	2020-6-17	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.63	10	否			12.60	13.06	35	否			36.75	38.28	50	否			456920.91	9.66	6.62	55.28	10.08	74	连续	大气
在线	2020-6-17	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.60	10	否			16.41	16.46	35	否			43.72	43.87	50	否			464343.09	9.87	6.05	55.75	10.40	74	连续	大气
在线	2020-6-17	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.65	10	否			16.70	17.30	35	否			43.80	45.53	50	否			456744.31	9.75	6.57	56.03	10.69	74	连续	大气
在线	2020-6-17	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.64	10	否			16.90	17.30	35	否			38.28	39.61	50	否			441014.06	9.37	6.51	55.47	10.45	74	连续	大气
在线	2020-6-17	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.64	10	否			22.24	22.21	35	否			44.28	44.23	50	否			454319.91	9.68	5.98	56.12	10.57	74	连续	大气
在线	2020-6-17	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.67	10	否			20.13	20.23	35	否			47.64	47.88	50	否			459684.44	9.84	6.07	56.14	11.01	74	连续	大气
在线	2020-6-17	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.74	10	否			22.06	23.06	35	否			39.33	41.24	50	否			439226.09	9.39	6.75	55.95	10.84	74	连续	大气
在线	2020-6-17	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.77	10	否			14.43	15.68	35	否			35.87	38.99	50	否			426337.13	9.06	7.21	55.11	10.57	74	连续	大气
在线	2020-6-17	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.74	10	否			22.20	22.58	35	否			40.28	41.01	50	否			455191.38	9.68	6.26	55.35	10.57	74	连续	大气
在线	2020-6-17	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.77	10	否			22.67	22.98	35	否			43.69	44.31	50	否			464674.56	9.92	6.21	55.94	10.78	74	连续	大气
在线	2020-6-17	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.70	10	否			26.20	26.49	35	否			45.58	46.09	50	否			462461.28	9.88	6.16	55.91	10.81	74	连续	大气