

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-22	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	4.10	10	否			15.83	22.32	35	否			23.20	32.89	50	否			506810.22	10.59	10.36	53.00	9.68	64	连续	大气
在线	2020-6-22	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.84	10	否			13.15	19.37	35	否			23.49	34.73	50	否			521199.72	10.85	10.81	52.55	9.45	64	连续	大气
在线	2020-6-22	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.90	10	否			16.41	23.77	35	否			23.55	34.12	50	否			517152.44	10.78	10.65	52.75	9.53	64	连续	大气
在线	2020-6-22	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	4.16	10	否			18.35	27.22	35	否			23.82	35.33	50	否			524771.81	10.92	10.89	52.52	9.45	64	连续	大气
在线	2020-6-22	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	4.16	10	否			16.25	24.41	35	否			23.05	34.64	50	否			506672.28	10.54	11.02	52.39	9.37	64	连续	大气
在线	2020-6-22	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	4.15	10	否			15.99	23.85	35	否			23.17	34.61	50	否			512870.91	10.65	10.93	52.23	9.27	64	连续	大气
在线	2020-6-22	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	4.08	10	否			16.10	23.80	35	否			23.42	34.63	50	否			516792.09	10.73	10.86	52.30	9.27	64	连续	大气
在线	2020-6-22	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	4.17	10	否			17.56	25.90	35	否			23.30	34.29	50	否			517777.47	10.81	10.81	52.47	9.72	64	连续	大气
在线	2020-6-22	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	4.26	10	否			16.75	25.37	35	否			22.06	33.60	50	否			494904.78	10.21	11.12	52.46	8.60	64	连续	大气
在线	2020-6-22	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	4.04	10	否			17.86	26.64	35	否			20.37	30.35	50	否			507822.13	10.46	10.93	52.09	8.61	64	连续	大气
在线	2020-6-22	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	4.39	10	否			12.73	18.95	35	否			21.54	31.93	50	否			511733.41	10.59	10.88	52.15	8.98	64	连续	大气
在线	2020-6-22	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	4.15	10	否			14.56	20.37	35	否			21.37	29.94	50	否			515422.06	10.68	10.29	52.14	9.13	64	连续	大气
在线	2020-6-22	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	4.23	10	否			18.71	26.78	35	否			22.13	31.70	50	否			517320.16	10.70	10.52	52.21	8.96	64	连续	大气
在线	2020-6-22	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	4.20	10	否			15.84	22.51	35	否			22.86	32.56	50	否			512040.00	10.60	10.47	52.25	8.99	64	连续	大气
在线	2020-6-22	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	4.15	10	否			13.83	19.93	35	否			23.35	33.63	50	否			500109.94	10.35	10.59	52.18	8.95	64	连续	大气
在线	2020-6-22	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.28	10	否			16.47	23.53	35	否			22.28	31.83	50	否			479207.53	9.93	10.50	52.37	9.05	64	连续	大气
在线	2020-6-22	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	4.57	10	否			16.06	23.62	35	否			20.93	30.92	50	否			467444.63	9.70	10.76	52.33	9.11	64	连续	大气
在线	2020-6-22	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.84	10	否			16.94	23.89	35	否			22.09	31.21	50	否			512268.44	10.62	10.38	52.41	9.10	64	连续	大气
在线	2020-6-22	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	5.10	10	否			11.41	16.11	35	否			22.53	31.79	50	否			513394.31	10.66	10.37	52.56	9.25	64	连续	大气
在线	2020-6-22	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	5.12	10	否			14.88	21.47	35	否			20.62	29.47	50	否			495285.53	10.32	10.51	52.54	9.51	64	连续	大气
在线	2020-6-22	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	4.99	10	否			12.65	18.12	35	否			22.13	31.60	50	否			507957.16	10.45	10.50	52.37	8.43	64	连续	大气
在线	2020-6-22	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.89	10	否			10.55	15.41	35	否			23.05	33.64	50	否			517688.66	10.71	10.72	52.43	8.93	64	连续	大气
在线	2020-6-22	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	4.81	10	否			14.13	20.95	35	否			23.14	34.30	50	否			513667.59	10.65	10.88	52.38	9.12	64	连续	大气
在线	2020-6-22	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.64	10	否			16.63	24.59	35	否			22.63	33.48	50	否			499196.41	10.35	10.85	52.27	9.13	64	连续	大气
在线	2020-6-22	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.97	10	否			10.10	11.96	35	否			31.79	38.97	50	否			442153.66	9.19	8.52	53.02	9.19	64	连续	大气
在线	2020-6-22	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.67	10	否			22.90	25.41	35	否			35.68	39.59	50	否			455066.78	9.53	7.47	54.40	9.41	64	连续	大气
在线	2020-6-22	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.56	10	否			15.19	16.22	35	否			36.06	38.51	50	否			444357.16	9.42	6.96	55.21	10.31	64	连续	大气
在线	2020-6-22	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.60	10	否			18.85	20.14	35	否			38.31	40.90	50	否			453984.19	9.64	6.94	55.11	10.51	64	连续	大气
在线	2020-6-22	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.61	10	否			16.07	17.62	35	否			33.73	36.98	50	否			438642.16	9.31	7.30	54.91	10.50	64	连续	大气
在线	2020-6-22	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.66	10	否			14.13	16.06	35	否			34.27	38.54	50	否			444977.41	9.41	7.65	54.52	10.28	64	连续	大气
在线	2020-6-22	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.71	10	否			10.71	12.24	35	否																