

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-6-26	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.56	10	否			17.80	23.62	35	否			27.79	36.87	50	否			544523.25	11.32	9.69	52.49	9.37	60	连续	大气
在线	2020-6-26	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.58	10	否			18.50	25.37	35	否			26.30	36.11	50	否			536120.31	11.13	10.07	52.27	9.30	60	连续	大气
在线	2020-6-26	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.46	10	否			20.67	28.11	35	否			25.58	34.85	50	否			574258.19	11.90	9.97	52.16	9.29	60	连续	大气
在线	2020-6-26	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.66	10	否			15.79	22.01	35	否			24.70	34.42	50	否			586461.13	12.11	10.24	51.92	9.08	60	连续	大气
在线	2020-6-26	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.74	10	否			17.11	24.23	35	否			22.82	32.35	50	否			575263.06	11.84	10.42	51.64	8.82	60	连续	大气
在线	2020-6-26	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	3.64	10	否			21.82	29.76	35	否			22.46	30.64	50	否			578133.63	11.89	10.00	51.67	8.75	60	连续	大气
在线	2020-6-26	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.71	10	否			13.67	18.34	35	否			23.51	31.53	50	否			576986.38	11.87	9.82	51.76	8.76	60	连续	大气
在线	2020-6-26	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.78	10	否			15.61	21.33	35	否			23.21	31.71	50	否			572213.00	11.78	10.02	51.70	8.81	60	连续	大气
在线	2020-6-26	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	3.78	10	否			17.72	23.85	35	否			22.11	29.54	50	否			572390.81	11.78	9.77	51.89	8.76	60	连续	大气
在线	2020-6-26	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	3.88	10	否			13.36	18.24	35	否			22.43	30.63	50	否			591763.88	12.13	10.02	52.01	8.31	60	连续	大气
在线	2020-6-26	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	4.05	10	否			12.91	18.04	35	否			20.50	28.67	50	否			585292.69	12.05	10.26	52.07	8.71	60	连续	大气
在线	2020-6-26	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.63	10	否			16.37	20.88	35	否			16.82	21.48	50	否			564003.06	11.73	9.25	52.77	9.37	60	连续	大气
在线	2020-6-26	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.74	10	否			14.83	19.18	35	否			17.15	22.22	50	否			577331.00	12.02	9.41	52.86	9.49	60	连续	大气
在线	2020-6-26	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.64	10	否			18.64	23.25	35	否			18.27	22.78	50	否			576863.38	12.04	8.97	53.10	9.68	60	连续	大气
在线	2020-6-26	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.60	10	否			16.68	20.40	35	否			17.56	21.46	50	否			579319.88	12.11	8.73	53.25	9.74	60	连续	大气
在线	2020-6-26	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.73	10	否			17.85	22.05	35	否			18.47	22.83	50	否			587643.00	12.29	8.85	53.42	9.76	60	连续	大气
在线	2020-6-26	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.15	10	否			13.74	17.86	35	否			18.80	24.56	50	否			614460.06	12.82	9.51	53.18	9.69	60	连续	大气
在线	2020-6-26	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	18.64	10	是	0.86	定期校准	27.48	39.54	35	是	0.13	定期校准	27.30	34.64	50	否			625799.81	12.45	10.01	52.86	5.30	60	连续	大气
在线	2020-6-26	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.22	10	否			19.11	24.21	35	否			24.05	30.47	50	否			610923.88	12.52	9.16	52.89	8.10	60	连续	大气
在线	2020-6-26	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	3.67	10	否			16.23	20.99	35	否			25.17	32.59	50	否			595948.06	12.34	9.41	52.92	9.01	60	连续	大气
在线	2020-6-26	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.92	10	否			15.82	20.94	35	否			25.43	33.56	50	否			597863.75	12.41	9.63	52.85	9.28	60	连续	大气
在线	2020-6-26	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	3.83	10	否			13.27	17.46	35	否			24.09	31.70	50	否			597689.06	12.31	9.60	52.77	8.57	60	连续	大气
在线	2020-6-26	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	4.02	10	否			16.27	21.67	35	否			24.78	33.01	50	否			587354.31	12.17	9.74	52.70	9.14	60	连续	大气
在线	2020-6-26	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	4.18	10	否			17.52	22.94	35	否			26.67	34.88	50	否			588838.56	12.24	9.53	52.80	9.37	60	连续	大气
在线	2020-6-26	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	2.18	10	否			19.51	21.86	35	否			36.15	40.50	50	否			465158.31	9.83	7.61	54.45	10.26	60	连续	大气
在线	2020-6-26	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	2.12	10	否			14.04	16.22	35	否			32.59	37.67	50	否			464985.78	9.71	8.02	53.69	9.40	60	连续	大气
在线	2020-6-26	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	2.58	10	否			7.28	12.48	35	否			19.80	34.12	50	否			533801.19	10.79	12.34	49.69	7.67	60	连续	大气
在线	2020-6-26	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	2.41	10	否			8.91	15.67	35	否			21.26	37.33	50	否			549747.13	10.80	12.46	46.26	6.06	60	连续	大气
在线	2020-6-26	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	2.22	10	否			12.07	21.28	35	否			22.73	40.17	50	否			543564.69	10.65	12.50	45.91	5.82	60	连续	大气
在线	2020-6-26	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	2.03	10	否			15.08	25.57	35	否			23.62	40.05	50	否			541873.88	10.64	12.16	46.36	5.97	60	连续	大气
在线	2020-6-26	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.90	10	否			11.45	18.81	35	否			27.92	46.16	50	否			544176.19	10.73	11.92	46.97	6.12	60	连续	大气
在线	2020-6-26	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.89	10	否			9.90	16.36	35	否			27.01	44.67	50	否			535755.31	10.62	11.93	47.59	6.48	60	连续	大气
在线	2020-6-26	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.94	10	否			11.57	19.46	35	否			26.14	44.19	50	否			539731.50	10.74	12.14	48.01	6.72	60	连续	大气
在线	2020-6-26	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.77	10	否			11.23	16.00	35	否			31.62	45.79	50	否			545650.44	10.92	10.68	48.95	7.02	60	连续	大气
在线	2020-6-26	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	2.20	10	否			10.81	16.17	35	否			33.13	49.60	50	否			535811.75	10.86	10.98	50.31	7.73	60	连续	大气
在线	2020-6-26	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	2.44	10	否			9.04	14.03	35	否			30.31	47.09	50	否			522193.31	10.64	11.33	50.62	8.14	60	连续	大气
在线	2020-6-26	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	2.62	10	否			11.92	18.32	35	否			29.44	45.53	50	否			530873.75	10.88	11.27	51.28	8.48	60	连续	大气
在线	2020-6-26	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	2.54	10	否			11.07	16.24	35	否			27.60	40.59	50	否			526628.63	10.81	10.79	51.81	8.43	60	连续	大气
在线	2020-6-26	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	2.40	10	否			9.55	13.91	35	否			26.37	38.44	50	否			534238.88	10.95	10.71	52.24	8.23	60	连续	大气
在线	2020-6-26	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	2.14	10	否			18.11	23.12	35	否			28.15	38.26	50	否			539730.88	11.14	9.75	52.72	8.76	60	连续	大气
在线	2020-6-26	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	2.45	10	否			12.18	16.27	35	否			35.27	46.46	50	否			549152.75	11.40	9.49	53.51	9.13	60	连续	大气
在线	2020-6-26	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	3.81	10	否			22.84	28.04	35	否			37.58	45.23	50	否			557332.69	11.18	9.43	54.02	5.79	60	连续	大气
在线	2020-6-26	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	2.32	10	否			13.63	17.71	35	否			29.40	38.26	50	否			535511.06	11.13	9.47	53.68	9.11	60	连续	大气
在线	2020-6-26	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	2.30	10	否			17.10	22.90	35	否			28.85	38.63	50	否			531504.19	11.07	9.79	53.42	9.37	60	连续	大气
在线	2020-6-26	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	2.45	10	否			14.54	20.61	35	否			29.42	41.71	50	否			528067.25	10.99	10.42	53.24	9.39	60	连续	大气
在线	2020-6-26	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	2.50	10	否			11.90	16.66	35	否			26.75	37.46	50	否			528493.38	11.01	10.29	53.21	9.47	60	连续	大气
在线	2020-6-26	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	2.49	10	否			12.42	17.84	35	否			28.07	40.34	50	否			521526.72	10.87	10.56	53.02	9.52	60	连续	大气
在线	2020-6-26	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	2.32	10	否			15.29	21.35	35	否			28.11	39.29	50	否			526157.19	10.95	10.27	52.87	9.47	60	连续	大气