

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³												
在线	2020-6-27	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.92	10	否			17.69	22.71	35	否			26.98	34.64	50	否			594102.56	12.34	9.32	52.78	9.33	69	连续	大气
在线	2020-6-27	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.35	10	否			17.74	23.12	35	否			26.28	34.25	50	否			592303.56	12.30	9.49	52.60	9.31	69	连续	大气
在线	2020-6-27	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.44	10	否			12.84	16.93	35	否			27.37	36.07	50	否			588075.94	12.19	9.62	52.43	9.20	69	连续	大气
在线	2020-6-27	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.63	10	否			15.11	20.26	35	否			28.55	38.28	50	否			588921.50	12.20	9.81	52.32	9.19	69	连续	大气
在线	2020-6-27	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.54	10	否			16.72	22.06	35	否			28.83	38.04	50	否			588156.75	12.16	9.63	52.07	9.05	69	连续	大气
在线	2020-6-27	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.58	10	否			17.13	22.53	35	否			28.70	37.74	50	否			586337.88	12.12	9.59	52.08	9.06	69	连续	大气
在线	2020-6-27	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.69	10	否			21.72	28.67	35	否			29.21	38.56	50	否			586597.56	12.12	9.64	52.13	9.00	69	连续	大气
在线	2020-6-27	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.57	10	否			14.14	18.83	35	否			30.10	40.08	50	否			590273.38	12.20	9.74	52.24	9.03	69	连续	大气
在线	2020-6-27	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.56	10	否			16.30	21.00	35	否			30.45	39.15	50	否			588232.31	12.23	9.31	52.76	9.39	69	连续	大气
在线	2020-6-27	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	4.03	10	否			14.84	18.51	35	否			25.95	32.20	50	否			598284.38	12.41	8.96	53.97	8.93	69	连续	大气
在线	2020-6-27	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	4.73	10	否			18.56	23.24	35	否			24.47	30.64	50	否			589847.31	12.37	9.02	54.32	9.79	69	连续	大气
在线	2020-6-27	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	6.15	10	否			12.79	16.69	35	否			23.60	30.85	50	否			571034.31	11.96	9.53	53.86	9.78	69	连续	大气
在线	2020-6-27	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.56	6.03	10	否			12.62	16.41	35	否			25.15	32.48	50	否			518216.97	10.81	9.52	53.47	9.47	69	连续	大气
在线	2020-6-27	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	5.15	10	否			16.91	20.96	35	否			36.41	45.16	50	否			481769.28	10.09	8.91	53.77	9.65	69	连续	大气
在线	2020-6-27	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	4.99	10	否			19.57	23.54	35	否			37.95	45.59	50	否			496086.25	10.39	8.51	53.72	9.70	69	连续	大气
在线	2020-6-27	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	5.46	10	否			11.06	13.51	35	否			34.05	41.71	50	否			504374.53	10.55	8.76	53.45	9.68	69	连续	大气
在线	2020-6-27	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.47	5.86	10	否			6.02	7.89	35	否			26.50	34.77	50	否			459525.47	9.58	9.54	52.79	9.41	69	连续	大气
在线	2020-6-27	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	5.48	10	否			5.29	6.73	35	否			21.25	27.37	50	否			475213.06	9.85	9.32	52.23	9.08	69	连续	大气
在线	2020-6-27	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	5.34	10	否			11.50	14.32	35	否			26.44	33.54	50	否			511669.34	10.62	9.15	52.68	9.17	69	连续	大气
在线	2020-6-27	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	5.28	10	否			12.93	16.01	35	否			30.27	37.66	50	否			506973.09	10.60	8.93	53.61	9.58	69	连续	大气
在线	2020-6-27	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	4.93	10	否			16.20	20.11	35	否			30.96	38.48	50	否			500430.09	10.52	8.92	53.65	10.03	69	连续	大气
在线	2020-6-27	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.75	10	否			11.59	14.68	35	否			31.10	39.84	50	否			522255.78	10.82	9.27	53.31	8.85	69	连续	大气
在线	2020-6-27	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.57	10	否			17.07	20.64	35	否			31.91	38.80	50	否			527977.13	11.07	8.65	54.30	9.66	69	连续	大气
在线	2020-6-27	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.68	10	否			14.30	18.10	35	否			30.49	38.74	50	否			508899.19	10.70	9.17	54.13	9.92	69	连续	大气
在线	2020-6-27	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	2.03	10	否			16.43	22.56	35	否			27.25	37.68	50	否			529767.31	10.98	10.13	52.45	9.14	69	连续	大气
在线	2020-6-27	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.81	10	否			24.63	30.94	35	否			26.98	33.94	50	否			529634.00	10.94	9.08	52.39	8.86	69	连续	大气
在线	2020-6-27	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.80	10	否			21.60	26.88	35	否			28.59	35.61	50	否			532396.81	10.88	8.95	52.01	8.00	69	连续	大气
在线	2020-6-27	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.87	10	否			14.33	18.53	35	否			30.49	39.46	50	否			529431.31	10.84	9.41	51.50	8.31	69	连续	大气
在线	2020-6-27	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.80	10	否			18.32	23.03	35	否			29.34	36.88	50	否			529075.00	10.86	9.07	51.56	8.50	69	连续	大气
在线	2020-6-27	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.71	10	否			21.98	27.32	35	否			28.91	35.95	50	否			529674.94	10.88	8.94	51.56	8.55	69	连续	大气
在线	2020-6-27	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.72	10	否			17.27	21.94	35	否																