

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-6-29	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.88	10	否			8.78	13.05	35	否			24.05	35.80	50	否			592252.56	12.30	10.92	52.63	9.36	69	连续	大气
在线	2020-6-29	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.89	10	否			12.59	18.96	35	否			22.43	34.21	50	否			585188.94	12.07	11.18	51.83	8.92	69	连续	大气
在线	2020-6-29	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	3.35	10	否			13.25	17.52	35	否			28.83	38.21	50	否			528770.81	10.95	9.67	52.44	9.05	69	连续	大气
在线	2020-6-29	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	3.35	10	否			16.75	21.34	35	否			29.86	38.16	50	否			527679.31	11.00	9.26	52.99	9.44	69	连续	大气
在线	2020-6-29	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	3.49	10	否			11.54	15.14	35	否			28.28	37.40	50	否			532084.19	11.08	9.62	52.88	9.41	69	连续	大气
在线	2020-6-29	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.51	10	否			13.68	17.33	35	否			26.67	34.07	50	否			526157.06	11.00	9.23	53.46	9.61	69	连续	大气
在线	2020-6-29	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.53	10	否			12.32	15.71	35	否			23.53	30.25	50	否			504226.63	10.53	9.33	53.23	9.49	69	连续	大气
在线	2020-6-29	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.56	10	否			11.73	15.14	35	否			28.05	36.36	50	否			488272.13	10.19	9.42	53.05	9.47	69	连续	大气
在线	2020-6-29	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.71	10	否			15.16	19.67	35	否			26.56	34.72	50	否			475331.94	9.97	9.52	53.24	9.82	69	连续	大气
在线	2020-6-29	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.80	10	否			15.68	20.45	35	否			26.90	36.04	50	否			483769.78	10.00	9.76	52.90	8.65	69	连续	大气
在线	2020-6-29	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	3.81	10	否			22.58	26.71	35	否			28.98	34.37	50	否			505377.13	10.51	8.35	53.94	8.96	69	连续	大气
在线	2020-6-29	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.45	10	否			27.98	31.95	35	否			33.32	38.08	50	否			487132.28	10.38	7.87	55.81	10.61	69	连续	大气
在线	2020-6-29	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.39	10	否			21.52	24.08	35	否			35.21	39.45	50	否			475839.38	10.17	7.61	56.25	10.76	69	连续	大气
在线	2020-6-29	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.74	10	否			15.26	16.97	35	否			32.21	35.78	50	否			479661.72	10.29	7.50	56.38	11.08	69	连续	大气
在线	2020-6-29	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.18	10	否			14.58	16.23	35	否			38.30	42.62	50	否			519160.81	11.14	7.52	56.35	11.19	69	连续	大气
在线	2020-6-29	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.07	10	否			15.45	18.55	35	否			31.41	37.84	50	否			518602.91	11.03	8.51	55.07	10.71	69	连续	大气
在线	2020-6-29	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.07	10	否			12.75	17.15	35	否			27.74	37.07	50	否			500240.06	10.46	9.94	52.97	9.74	69	连续	大气
在线	2020-6-29	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	4.45	10	否			11.14	16.86	35	否			17.64	26.72	50	否			528702.69	10.84	11.18	50.56	8.62	69	连续	大气
在线	2020-6-29	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.30	10	否			24.60	32.61	35	否			27.06	36.52	50	否			529416.81	10.81	9.85	50.61	8.26	69	连续	大气
在线	2020-6-29	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.58	10	否			12.06	15.55	35	否			28.86	37.22	50	否			526741.13	10.86	9.38	51.84	8.76	69	连续	大气
在线	2020-6-29	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	4.92	10	否			9.48	13.24	35	否			25.96	36.02	50	否			519676.63	10.74	10.24	51.79	9.00	69	连续	大气
在线	2020-6-29	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	4.75	10	否			5.52	8.31	35	否			23.47	35.43	50	否			531672.31	10.85	11.05	50.55	8.20	69	连续	大气
在线	2020-6-29	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	4.64	10	否			10.05	15.24	35	否			24.38	36.72	50	否			534657.69	10.83	11.18	50.39	7.55	69	连续	大气
在线	2020-6-29	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	4.53	10	否			14.33	23.22	35	否			22.25	36.09	50	否			527616.94	10.71	11.75	50.03	7.83	69	连续	大气
在线	2020-6-29	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	2.03	10	否			6.23	8.23	35	否			24.15	31.99	50	否			528951.44	10.95	9.70	52.55	9.02	69	连续	大气
在线	2020-6-29	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.73	10	否			22.92	26.22	35	否			32.56	37.47	50	否			511897.91	10.63	8.01	53.12	9.11	69	连续	大气
在线	2020-6-29	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.47	10	否			24.54	23.67	35	否			40.68	39.24	50	否			468842.38	9.83	5.46	55.32	9.34	69	连续	大气
在线	2020-6-29	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.48	10	否			20.60	20.07	35	否			39.65	38.63	50	否			468172.34	9.94	5.61	56.04	10.22	69	连续	大气
在线	2020-6-29	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.47	10	否			25.09	24.87	35	否			37.18	36.80	50	否			469770.47	10.00	5.86	55.93	10.53	69	连续	大气
在线	2020-6-29	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.43	10	否			22.68	23.10	35	否			29.01	29.45	50	否			463745.28	9.87	6.31	55.70	10.54	69	连续	大气
在线	2020-6-29	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.44	10	否			17.18	17.71	35	否			28.44	29.48	50											