

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-7-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	4.35	10	否			14.66	20.04	35	否			27.99	38.24	50	否			532767.38	11.03	9.98	54.19	8.46	75	连续	大气
在线	2020-7-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	3.83	10	否			20.99	27.29	35	否			23.26	30.45	50	否			501366.28	10.39	9.49	53.39	8.68	75	连续	大气
在线	2020-7-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.59	10	否			10.33	13.14	35	否			27.21	34.65	50	否			522983.41	10.78	9.22	52.61	8.50	75	连续	大气
在线	2020-7-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	3.26	10	否			5.70	7.52	35	否			31.20	41.27	50	否			535246.19	11.03	9.67	52.54	8.49	75	连续	大气
在线	2020-7-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	3.08	10	否			5.52	7.53	35	否			24.20	33.06	50	否			539975.63	11.14	10.01	52.83	8.56	75	连续	大气
在线	2020-7-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.55	10	否			10.10	14.01	35	否			27.17	37.74	50	否			534378.56	11.07	10.15	53.14	8.83	75	连续	大气
在线	2020-7-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.81	10	否			13.11	17.49	35	否			24.98	33.34	50	否			538430.88	11.14	9.75	53.13	8.76	75	连续	大气
在线	2020-7-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	3.95	10	否			15.65	20.48	35	否			26.73	35.12	50	否			556748.56	11.51	9.60	53.09	8.67	75	连续	大气
在线	2020-7-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.89	10	否			13.01	17.58	35	否			27.62	37.78	50	否			532512.88	11.06	10.02	53.42	8.97	75	连续	大气
在线	2020-7-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.70	10	否			7.79	10.04	35	否			27.51	35.81	50	否			544425.38	11.26	9.45	53.11	8.69	75	连续	大气
在线	2020-7-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.59	10	否			13.98	17.12	35	否			32.79	40.43	50	否			549703.06	11.45	8.81	54.02	9.13	75	连续	大气
在线	2020-7-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.83	10	否			8.60	11.07	35	否			25.61	33.05	50	否			550020.88	11.46	9.40	53.78	9.22	75	连续	大气
在线	2020-7-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.68	10	否			13.55	16.78	35	否			30.89	38.27	50	否			563826.25	11.64	8.89	54.44	8.18	75	连续	大气
在线	2020-7-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.93	10	否			14.59	18.30	35	否			30.26	37.95	50	否			550853.44	11.49	9.02	54.65	9.08	75	连续	大气
在线	2020-7-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	4.01	10	否			11.04	14.29	35	否			25.78	33.49	50	否			526347.06	10.97	9.43	54.08	9.11	75	连续	大气
在线	2020-7-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	4.08	10	否			5.80	7.77	35	否			24.22	32.66	50	否			517857.22	10.74	9.83	53.46	8.86	75	连续	大气
在线	2020-7-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	4.06	10	否			9.52	13.15	35	否			25.32	35.78	50	否			482165.09	9.98	10.31	53.11	8.70	75	连续	大气
在线	2020-7-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.48	10	否			17.20	22.72	35	否			26.68	35.76	50	否			465829.59	9.62	9.82	52.73	8.57	75	连续	大气
在线	2020-7-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	3.62	10	否			6.32	8.56	35	否			24.74	33.52	50	否			487842.47	10.06	9.89	52.55	8.52	75	连续	大气
在线	2020-7-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.87	10	否			4.98	6.99	35	否			25.49	35.85	50	否			495284.97	10.21	10.31	52.52	8.54	75	连续	大气
在线	2020-7-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.78	10	否			10.99	14.84	35	否			26.59	36.21	50	否			493912.94	10.20	9.99	52.76	8.56	75	连续	大气
在线	2020-7-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.85	10	否			11.31	15.80	35	否			27.19	38.11	50	否			484357.22	10.03	10.28	52.92	8.83	75	连续	大气
在线	2020-7-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.82	10	否			8.44	11.86	35	否			24.35	34.49	50	否			477653.97	9.87	10.36	52.60	8.68	75	连续	大气
在线	2020-7-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.92	10	否			13.35	18.98	35	否			25.56	36.33	50	否			480185.47	9.95	10.43	52.53	8.89	75	连续	大气
在线	2020-7-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	2.04	10	否			30.36	29.78	35	否			44.16	43.36	50	否			463030.78	9.66	5.73	56.63	8.47	75	连续	大气
在线	2020-7-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.76	10	否			24.26	23.51	35	否			35.99	34.84	50	否			423531.09	8.83	5.41	56.56	8.31	75	连续	大气
在线	2020-7-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.78	10	否			8.05	7.64	35	否			28.55	27.14	50	否			442422.50	9.25	5.21	57.02	8.56	75	连续	大气
在线	2020-7-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.89	10	否			24.28	23.37	35	否			30.73	29.61	50	否			471411.09	9.83	5.43	56.68	8.42	75	连续	大气
在线	2020-7-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	1.97	10	否			31.17	29.69	35	否			33.21	31.60	50	否			472935.44	9.84	5.25	56.59	8.23	75	连续	大气
在线	2020-7-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	1.92	10	否			23.57	22.23	35	否			41.47	39.11	50	否			471439.63	9.71	5.10	56.83	7.21	75	连续	大气
在线	2020-7-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	1.91	10	否			18.10	17.17	35	否			27.04	25.64	50	否										