

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm <sup>3</sup> /h	流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>												
在线	2020-7-26	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.49	2.46	10	否			12.91	21.08	35	否			23.91	40.92	50	否			502996.63	10.29	11.87	51.23	8.18	62	连续	大气
在线	2020-7-26	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.81	2.72	10	否			4.58	6.91	35	否			16.31	24.78	50	否			510841.72	10.47	11.06	51.42	8.29	62	连续	大气
在线	2020-7-26	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.39	2.30	10	否			8.90	14.72	35	否			18.54	30.78	50	否			517653.94	10.52	11.95	50.67	7.73	62	连续	大气
在线	2020-7-26	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.25	1.96	10	否			18.47	28.87	35	否			17.82	27.84	50	否			517573.50	10.39	11.39	50.46	6.72	62	连续	大气
在线	2020-7-26	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.24	1.96	10	否			17.04	26.80	35	否			17.25	27.13	50	否			521694.75	10.55	11.46	50.55	7.35	62	连续	大气
在线	2020-7-26	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.25	2.00	10	否			13.73	22.00	35	否			18.90	30.30	50	否			515463.75	10.46	11.64	50.86	7.61	62	连续	大气
在线	2020-7-26	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.26	2.11	10	否			12.31	20.67	35	否			18.43	30.95	50	否			521808.03	10.64	12.07	51.15	7.90	62	连续	大气
在线	2020-7-26	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.29	2.03	10	否			13.39	20.92	35	否			20.57	32.24	50	否			526202.94	10.75	11.43	51.38	8.05	62	连续	大气
在线	2020-7-26	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.38	2.20	10	否			8.92	14.43	35	否			21.27	33.88	50	否			488371.78	10.02	11.53	51.84	8.32	62	连续	大气
在线	2020-7-26	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.40	2.13	10	否			5.56	8.43	35	否			23.29	35.38	50	否			506352.25	10.42	11.07	52.18	8.46	62	连续	大气
在线	2020-7-26	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.44	2.35	10	否			4.18	6.81	35	否			20.62	33.66	50	否			497858.81	10.20	11.78	51.53	8.28	62	连续	大气
在线	2020-7-26	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.47	2.18	10	否			8.42	12.43	35	否			24.00	35.46	50	否			509913.38	10.48	10.84	52.22	8.37	62	连续	大气
在线	2020-7-26	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.50	2.37	10	否			11.34	17.70	35	否			23.61	37.05	50	否			510399.63	10.56	11.42	52.72	8.86	62	连续	大气
在线	2020-7-26	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.50	2.25	10	否			15.68	23.07	35	否			23.73	35.24	50	否			519392.00	10.72	10.92	52.61	8.66	62	连续	大气
在线	2020-7-26	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.60	2.43	10	否			16.75	25.08	35	否			24.69	37.49	50	否			513179.09	10.66	11.00	53.43	9.03	62	连续	大气
在线	2020-7-26	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.80	2.67	10	否			12.40	18.17	35	否			19.55	29.60	50	否			507706.19	10.37	10.81	52.40	7.72	62	连续	大气
在线	2020-7-26	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	3.08	10	否			12.91	19.88	35	否			26.99	42.41	50	否			490755.25	10.07	11.33	52.10	8.21	62	连续	大气
在线	2020-7-26	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	3.83	10	否			8.20	12.59	35	否			23.97	37.00	50	否			508673.59	10.45	11.25	52.05	8.39	62	连续	大气
在线	2020-7-26	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.79	2.64	10	否			7.50	11.12	35	否			22.87	33.88	50	否			511334.13	10.52	10.85	52.15	8.46	62	连续	大气
在线	2020-7-26	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.44	2.18	10	否			13.25	20.01	35	否			23.91	36.15	50	否			520728.00	10.68	11.07	51.81	8.30	62	连续	大气
在线	2020-7-26	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.33	2.05	10	否			12.96	19.57	35	否			24.67	37.93	50	否			532421.13	10.91	11.20	51.80	8.25	62	连续	大气
在线	2020-7-26	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.15	1.68	10	否			13.45	19.57	35	否			25.90	37.90	50	否			537546.56	11.07	10.74	52.49	8.49	62	连续	大气
在线	2020-7-26	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.13	1.67	10	否			13.99	20.53	35	否			21.65	32.10	50	否			523523.69	10.83	10.82	52.59	8.85	62	连续	大气
在线	2020-7-26	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.22	1.88	10	否			6.28	9.62	35	否			26.08	40.13	50	否			523476.63	10.77	11.24	51.88	8.56	62	连续	大气
在线	2020-7-26	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.70	0.97	10	否			18.06	25.12	35	否			19.39	26.92	50	否			507240.63	10.15	10.17	52.42	5.83	62	连续	大气
在线	2020-7-26	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.92	10	否			18.63	23.62	35	否			20.37	25.85	50	否			516097.00	10.34	9.19	52.66	5.91	62	连续	大气
在线	2020-7-26	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.94	10	否			19.52	24.20	35	否			22.28	27.63	50	否			516108.56	10.39	8.90	53.36	6.11	62	连续	大气
在线	2020-7-26	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.97	10	否			15.60	19.67	35	否			21.80	27.49	50	否			518193.03	10.44	9.11	53.40	6.16	62	连续	大气
在线	2020-7-26	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.98	10	否			18.26	22.65	35	否			22.94	28.46	50	否			524833.81	10.60	8.91	53.78	6.31	62	连续	大气
在线	2020-7-26	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	1.00	10	否			19.16	24.17	35	否			22.53	28.45	50	否			519821.44	10.47	9.10	53.51	6.19	62	连续	大气
在线	2020-7-26	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.97	10	否			19.45	23.83	35	否			24.46	29.98	50	否			525386.56	10.60	8.76	53.60	6.26	62	连续	大气
在线	2020-7-26	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.98	10	否			19.49	24.56	35	否			25.22	31.72	50	否			534021.00	10.77	9.07	53.75	6.20	62	连续	大气
在线	2020-7-26	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	1.08	10	否			12.80	17.72	35	否			20.06	27.74	50	否			511679.16	10.17	10.04	52.96	5.02	62	连续	大气
在线	2020-7-26	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.97	10	否			17.48	21.44	35	否			26.07	31.95	50	否			515172.97	10.31	8.80	53.24	5.59	62	连续	大气
在线	2020-7-26	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.94	10	否			19.92	23.68	35	否			28.18	33.51	50	否			509949.00	10.29	8.39	54.21	6.11	62	连续	大气
在线	2020-7-26	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.94	10	否			16.77	20.45	35	否			26.78	32.63	50	否			523487.28	10.57	8.69	53.98	6.23	62	连续	大气
在线	2020-7-26	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.95	10	否			15.06	18.21	35	否			27.44	33.18	50	否			522999.53	10.58	8.60	54.17	6.37	62	连续	大气
在线	2020-7-26	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.99	10	否			12.89	16.04	35	否			24.29	30.21	50	否			531654.81	10.75	8.95	54.10	6.41	62	连续	大气
在线	2020-7-26	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	1.00	10	否			13.94	16.91	35	否			23.93	29.01	50	否			516119.78	10.44	8.63	54.08	6.44	62	连续	大气
在线	2020-7-26	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	1.12	10	否			12.18	15.54	35	否			20.59	26.30	50	否			500110.53	10.12	9.27	53.89	6.43	62	连续	大气
在线	2020-7-26	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	1.20	10	否			8.51	11.42	35	否			19.13	25.71	50	否			488133.75	9.79	9.80	52.60	5.98	62	连续	大气
在线	2020-7-26	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	1.12	10	否			14.13	17.62	35	否			22.15	27.59	50	否			500441.03	10.07	8.96	53.28	6.13	62	连续	大气
在线	2020-7-26	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	1.11	10	否			13.36	16.83	35	否			25.56	32.04	50	否			504062.75	10.17	9.09	53.39	6.35	62	连续	大气
在线	2020-7-26	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	1.04	10	否			15.11	19.04	35	否			24.73	30.93	50	否			511405.00	10.35	9.09	53.67	6.50	62	连续	大气
在线	2020-7-26	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.01	10	否			17.00	20.95	35	否			30.21	37.18	50	否			531278.06	10.58	8.82	53.66	5.08	62	连续	大气
在线	2020-7-26	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.83	10	否			16.32	20.30	35	否			31.84	39.61	50	否			537186.06	10.77	8.94	53.66	5.71	62	连续	大气
在线	2020-7-26	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.87	10	否			15.44	19.36	35	否			27.67	34.67	50	否			524173.41	10.53	9.04	53.49	5.91	62	连续	大气
在线	2020-7-26	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	1.03	10	否			13.13	16.86	35	否			23.86	30.63	50	否			521849.59	10.47	9.32	53.12	5.91	62	连续	大气