

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
																														mg/Nm ³
在线	2020-10-11	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	3.31	10	否			13.48	14.13	35	否			25.04	26.68	50	否			394159.09	8.19	6.80	53.05	8.91	70	连续	大气
在线	2020-10-11	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.00	10	否			16.35	17.57	35	否			29.64	32.07	50	否			478762.63	9.96	7.10	52.99	9.03	70	连续	大气
在线	2020-10-11	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.71	10	否			20.49	21.56	35	否			38.51	40.47	50	否			493738.91	10.30	6.73	53.46	9.20	70	连续	大气
在线	2020-10-11	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	2.63	10	否			15.71	16.62	35	否			38.48	40.71	50	否			444640.69	9.31	6.82	53.97	9.41	70	连续	大气
在线	2020-10-11	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.59	10	否			17.71	18.54	35	否			38.12	39.88	50	否			446211.59	9.38	6.66	54.47	9.65	70	连续	大气
在线	2020-10-11	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	2.62	10	否			14.82	16.18	35	否			32.53	35.50	50	否			421850.94	8.89	7.24	54.59	9.78	70	连续	大气
在线	2020-10-11	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	2.37	10	否			10.98	12.82	35	否			30.47	35.88	50	否			419952.53	8.78	8.19	53.41	9.43	70	连续	大气
在线	2020-10-11	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.50	2.39	10	否			7.51	12.00	35	否			22.84	36.51	50	否			507343.84	10.33	11.56	49.34	8.28	70	连续	大气
在线	2020-10-11	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.73	2.80	10	否			6.64	10.78	35	否			22.88	37.01	50	否			515009.72	10.18	11.70	47.64	5.98	70	连续	大气
在线	2020-10-11	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.89	3.22	10	否			5.17	8.76	35	否			26.12	44.31	50	否			519370.44	10.31	12.15	47.52	6.41	70	连续	大气
在线	2020-10-11	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.70	2.90	10	否			6.66	11.26	35	否			22.08	37.55	50	否			570095.69	11.35	12.18	47.74	6.72	70	连续	大气
在线	2020-10-11	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.54	2.76	10	否			9.45	16.83	35	否			21.67	38.62	50	否			580607.63	11.58	12.57	47.95	6.88	70	连续	大气
在线	2020-10-11	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.59	2.84	10	否			4.95	8.83	35	否			19.56	35.06	50	否			571464.50	11.38	12.61	47.42	6.87	70	连续	大气
在线	2020-10-11	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.60	2.50	10	否			9.21	14.17	35	否			23.55	36.64	50	否			591371.00	11.79	11.35	47.78	6.94	70	连续	大气
在线	2020-10-11	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.65	2.54	10	否			3.64	5.63	35	否			27.42	42.12	50	否			604096.63	11.98	11.24	46.94	6.73	70	连续	大气
在线	2020-10-11	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.49	2.35	10	否			8.49	12.89	35	否			22.38	35.41	50	否			610769.31	12.08	11.46	46.50	6.60	70	连续	大气
在线	2020-10-11	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.65	2.52	10	否			5.09	7.68	35	否			22.90	35.26	50	否			614780.94	12.16	11.07	46.70	6.59	70	连续	大气
在线	2020-10-11	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.60	2.21	10	否			11.32	15.64	35	否			27.47	37.95	50	否			642279.81	12.80	10.14	47.85	6.96	70	连续	大气
在线	2020-10-11	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.66	2.68	10	否			6.86	10.64	35	否			23.46	37.00	50	否			622328.00	12.40	11.61	47.26	7.08	70	连续	大气
在线	2020-10-11	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.63	2.24	10	否			8.42	11.51	35	否			27.20	37.26	50	否			613006.56	12.15	10.08	46.66	6.79	70	连续	大气
在线	2020-10-11	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.63	2.44	10	否			5.66	8.18	35	否			26.67	39.26	50	否			599838.06	11.87	10.92	47.79	6.20	70	连续	大气
在线	2020-10-11	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.47	2.46	10	否			4.94	8.19	35	否			23.51	39.43	50	否			576554.50	11.34	11.99	46.43	6.02	70	连续	大气
在线	2020-10-11	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.45	2.46	10	否			7.88	12.33	35	否			21.14	36.84	50	否			568470.63	11.12	12.09	45.14	5.82	70	连续	大气
在线	2020-10-11	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.55	2.35	10	否			6.03	9.09	35	否			20.97	31.81	50	否			573302.75	11.29	11.09	46.16	6.18	70	连续	大气
在线	2020-10-11	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.51	0.57	10	否			14.88	16.88	35	否			19.66	22.28	50	否			391054.44	8.49	7.76	56.69	11.86	70	连续	大气
在线	2020-10-11	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.46	0.49	10	否			22.39	23.78	35	否			21.20	22.63	50	否			419610.81	9.01	6.97	55.71	11.13	70	连续	大气
在线	2020-10-11	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.46	0.48	10	否			21.73	22.90	35	否			27.07	28.53	50	否			455492.25	9.79	6.77	56.23	11.21	70	连续	大气
在线	2020-10-11	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.48	0.51	10	否			27.51	29.45	35	否			26.21	28.06	50	否			465122.34	10.04	6.99	56.35	11.56	70	连续	大气
在线	2020-10-11	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.51	0.54	10	否			25.30	27.04	35	否			26.93	28.78	50	否			472555.00	10.18	6.96	56.32	11.41	70	连续	大气
在线	2020-10-11	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.57	0.63	10	否			19.37	21.44	35	否			26.58	29.47	50	否			443738.13	9.57	7.48	56.35	11.44	70	连续	大气
在线	2020-10-11	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.58	0.67	10	否			11.64	13.46	35	否			23.47	27.15	50	否			433264.84	9.29	8.02	55.5				

在线	2020-10-11	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.72	10	否			19.37	23.44	35	否			24.85	30.20	50	否			502411.44	10.59	8.63	54.17	10.15	70	连续	大气
在线	2020-10-11	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.60	0.71	10	否			15.39	17.86	35	否			31.16	36.38	50	否			518003.09	10.91	8.15	54.06	10.12	70	连续	大气
在线	2020-10-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.49	2.37	10	否			6.12	9.64	35	否			23.13	36.62	50	否			568381.50	11.21	11.51	46.04	6.39	70	连续	大气
在线	2020-10-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.15	1.80	10	否			8.35	13.08	35	否			24.85	39.03	50	否			574652.25	11.39	11.45	46.45	6.70	70	连续	大气
在线	2020-10-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.22	1.86	10	否			9.64	14.67	35	否			23.15	35.26	50	否			572271.69	11.38	11.15	46.96	6.86	70	连续	大气
在线	2020-10-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.29	1.77	10	否			9.13	12.32	35	否			30.98	42.16	50	否			597905.81	11.89	9.98	47.37	6.83	70	连续	大气
在线	2020-10-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.28	1.74	10	否			5.86	7.97	35	否			31.98	43.66	50	否			609969.63	12.28	10.01	48.81	7.53	70	连续	大气
在线	2020-10-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.30	1.87	10	否			4.69	6.70	35	否			23.25	33.23	50	否			589817.38	11.84	10.51	48.21	7.38	70	连续	大气
在线	2020-10-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.40	2.09	10	否			6.16	9.19	35	否			21.05	31.39	50	否			578901.50	11.52	10.94	47.00	6.88	70	连续	大气
在线	2020-10-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.40	2.23	10	否			5.44	8.64	35	否			22.07	35.04	50	否			572890.31	11.30	11.54	45.74	6.41	70	连续	大气
在线	2020-10-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.43	2.42	10	否			5.69	9.49	35	否			23.60	40.28	50	否			569200.31	11.08	12.14	44.60	5.52	70	连续	大气
在线	2020-10-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.39	2.15	10	否			4.93	7.65	35	否			22.23	34.49	50	否			584627.81	11.34	11.32	45.04	5.08	70	连续	大气
在线	2020-10-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.49	2.22	10	否			6.50	9.67	35	否			23.63	35.33	50	否			561428.06	11.00	10.96	45.94	5.74	70	连续	大气
在线	2020-10-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.38	1.98	10	否			13.25	18.87	35	否			29.35	42.04	50	否			568080.50	11.20	10.51	46.41	6.21	70	连续	大气
在线	2020-10-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.47	2.00	10	否			12.60	17.15	35	否			29.97	40.89	50	否			566883.06	11.24	10.00	47.43	6.49	70	连续	大气
在线	2020-10-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.81	2.17	10	否			9.51	11.31	35	否			35.06	42.09	50	否			506274.56	10.11	8.48	48.23	6.86	70	连续	大气
在线	2020-10-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	6.34	10	否			7.79	9.88	35	否			23.95	29.76	50	否			215046.02	4.40	9.62	51.56	8.31	70	连续	大气
在线	2020-10-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.00	0.00	10	否			0.00	0.00	35	否			0.00	0.00	50	否			42205.37	0.87	17.11	49.66	9.12	70	连续	大气
在线	2020-10-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.00	0.00	10	否			0.00	0.00	35	否			0.00	0.00	50	否			57044.10	1.17	17.24	48.79	8.47	70	连续	大气
在线	2020-10-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	13.25	10	是	0.32	停塔检查	2.34	3.97	35	否			27.02	34.77	50	否			381523.28	7.81	9.53	50.77	8.31	70	连续	大气
在线	2020-10-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.32	10	否			5.55	5.97	35	否			30.02	32.67	50	否			444629.06	9.17	7.17	52.33	8.54	70	连续	大气
在线	2020-10-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.55	10	否			7.38	8.54	35	否			35.32	40.92	50	否			452794.56	9.41	8.04	52.81	9.08	70	连续	大气
在线	2020-10-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	3.84	10	否			11.36	13.40	35	否			35.38	42.24	50	否			450014.25	9.28	8.28	52.51	8.47	70	连续	大气
在线	2020-10-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	3.54	10	否			13.83	15.18	35	否			31.88	36.00	50	否			450560.94	9.27	7.58	52.62	8.20	70	连续	大气
在线	2020-10-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	4.55	10	否			3.75	4.40	35	否			30.85	36.17	50	否			408533.94	8.42	8.21	51.89	8.50	70	连续	大气
在线	2020-10-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.47	10	否			8.31	9.96	35	否			30.71	36.85	50	否			394980.13	8.11	8.47	51.16	8.34	70	连续	大气
在线	2020-10-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.55	0.63	10	否			11.88	13.33	35	否			28.03	31.86	50	否			514609.88	10.83	7.75	54.02	10.01	70	连续	大气
在线	2020-10-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.53	0.61	10	否			10.55	12.05	35	否			31.55	35.86	50	否			523492.94	11.04	7.78	54.27	10.17	70	连续	大气
在线	2020-10-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.60	0.66	10	否			13.48	15.08	35	否			28.90	32.25	50	否			517776.75	10.97	7.56	54.69	10.43	70	连续	大气
在线	2020-10-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.56	0.60	10	否			18.90	20.13	35	否			30.36	32.32	50	否			553822.69	11.75	6.90	55.01	10.53	70	连续	大气
在线	2020-10-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.58	0.63	10	否			18.72	20.32	35	否			22.24	24.05	50	否			564918.38	12.06	7.18	55.58	10.96	70	连续	大气
在线	2020-10-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.57	0.65	10	否			11.71	13.17	35	否			23.45	26.55	50	否			542922.13	11.50	7.73	54.66	10.46	70	连续	大气
在线	2020-10-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.57	0.64	10	否			11.95	13.29	35	否			30.40	33.99	50	否			512548.97	10.83	7.58	54.51	10.25	70	连续	大气
在线	2020-10-12	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.56	0.63	10	否			9.19	10.41	35	否			30.38	34.42	50	否			503482.47	10.54	7.74	54.26	9.40	70	连续	大气
在线	2020-10-12	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.51	0.59	10	否			23.00	26.72	35	否			30.56	35.54	50	否			498866.91	10.44	8.12	54.00	9.46	70	连续	大气
在线	2020-10-12	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.30	0.35	10	否			27.52	31.76	35	否			32.10	37.08	50	否			512424.63	10.68	8.01	53.40	9.28	70	连续	大气
在线	2020-10-12	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.48	0.55	10	否			6.82	7.79	35	否			30.23	34.53	50	否			495424.47	10.39	7.87	53.99	9.68	70	连续	大气
在线	2020-10-12	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.51	0.60	10	否			4.06	4.76	35	否			33.56	39.39	50	否			511961.25	10.74	8.22	53.59	9.84	70	连续	大气
在线	2020-10-12	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.50	0.58	10	否			3.57	4.12	35	否			30.60	35.35	50	否			522325.09	10.93	8.02	53.75	9.63	70	连续	大气
在线	2020-10-12	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.54	0.63	10	否			6.70	7.69	35	否			28.55	32.80	50	否			486632.06	10.22	7.94	53.92	9.80	70	连续	大气
在线	2020-10-12	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.45	0.50	10	否			4.29	4.70	35	否			29.60	32.37	50	否			577209.06	12.03	7.30	53.19	9.47	70	连续	大气
在线	2020-10-12	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.36	0.39	10	否			9.99	10.69	35	否			35.20	37.69	50	否			758528.38	15.84	6.99	53.73	9.61	70	连续	大气
在线	2020-10-12	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.38	0.43	10	否			6.46	7.42	35	否			34.19	38.93	50	否			784159.06	16.36	7.79	53.51	9.71	70	连续	大气
在线	2020-10-12	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.67	10	否			2.16	2.45	35	否			33.12	37.64	50	否			513648.53	10.80	7.80	54.20	9.93	70	连续	大气
在线	2020-10-12	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.70	10	否			1.04	1.20	35	否			35.90	41.26	50	否			483440.06	10.21	7.95	54.15	10.18	70	连续	大气
在线	2020-10-12	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.68	10	否			12.21	13.93	35	否			26.52	30.37	50	否			487825.28	10.25	7.91	54.48	9.65	70	连续	大气
在线	2020-10-12	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.62	0.72	10	否			3.29	3.80	35	否			32.65	37.92	50	否			475186.22	9.99	8.09	54.28	9.77	70	连续	大气
在线	2020-10-12	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.74	10	否			9.50	10.72	35	否			26.72	30.65	50	否			464661.97	9.82	7.90	54.22	10.20	70	连续	大气
在线	2020-10-12	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	0.85	10	否			4.42	5.38	35	否			22.59	27.32	50	否			407672.22	8.61	8.59	53.83	10.11	70	连续	大气

在线	2020-10-12	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.87	10	否			13.30	15.40	35	否			25.27	29.34	50	否			387407.31	8.19	8.09	53.97	10.17	70	连续	大气
在线	2020-10-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	4.87	10	否			11.98	13.39	35	否			33.90	40.20	50	否			392607.53	8.06	7.89	50.88	8.25	63	连续	大气
在线	2020-10-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	3.59	10	否			6.99	7.61	35	否			25.57	28.02	50	否			397235.69	8.18	7.21	51.22	8.53	63	连续	大气
在线	2020-10-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	2.97	10	否			7.07	7.80	35	否			29.68	32.74	50	否			423769.38	8.75	7.37	51.55	8.68	63	连续	大气
在线	2020-10-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	2.90	10	否			12.27	12.99	35	否			29.23	31.17	50	否			436319.63	9.02	6.92	51.64	8.75	63	连续	大气
在线	2020-10-13	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	2.84	10	否			7.48	8.16	35	否			29.74	32.45	50	否			424881.41	8.77	7.24	51.63	8.71	63	连续	大气
在线	2020-10-13	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	2.85	10	否			9.52	10.77	35	否			29.80	33.66	50	否			417357.38	8.63	7.71	51.77	8.83	63	连续	大气
在线	2020-10-13	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.82	10	否			8.80	9.95	35	否			30.80	34.82	50	否			423471.38	8.73	7.72	51.29	8.62	63	连续	大气
在线	2020-10-13	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.90	3.00	10	否			4.97	7.61	35	否			22.73	35.52	50	否			519927.53	10.52	11.39	48.58	7.99	63	连续	大气
在线	2020-10-13	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.87	3.42	10	否			7.28	12.69	35	否			20.60	37.57	50	否			513280.94	10.02	12.63	43.87	5.83	63	连续	大气
在线	2020-10-13	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	3.08	10	否			6.91	9.90	35	否			23.33	34.01	50	否			453288.66	8.82	10.57	45.59	5.00	63	连续	大气
在线	2020-10-13	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	2.59	10	否			10.21	13.17	35	否			28.17	36.69	50	否			451330.25	8.93	9.51	47.31	6.02	63	连续	大气
在线	2020-10-13	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.87	2.40	10	否			10.53	13.39	35	否			29.02	37.21	50	否			448084.03	8.98	9.31	48.94	6.87	63	连续	大气
在线	2020-10-13	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.89	10	否			9.56	12.28	35	否			32.81	42.29	50	否			443541.28	8.98	9.32	49.67	7.56	63	连续	大气
在线	2020-10-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	4.11	10	否			7.33	10.08	35	否			25.96	36.46	50	否			438295.88	8.88	10.32	49.68	7.65	63	连续	大气
在线	2020-10-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	3.77	10	否			7.77	11.16	35	否			24.90	35.89	50	否			428443.44	8.63	10.57	48.55	7.37	63	连续	大气
在线	2020-10-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	4.23	10	否			11.54	16.02	35	否			27.15	37.63	50	否			428768.22	8.61	10.18	48.21	7.15	63	连续	大气
在线	2020-10-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	5.25	10	否			16.37	21.53	35	否			30.15	40.11	50	否			442993.69	8.89	9.64	48.27	7.12	63	连续	大气
在线	2020-10-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	5.14	10	否			8.04	10.15	35	否			31.38	39.59	50	否			452079.28	9.14	9.11	49.34	7.48	63	连续	大气
在线	2020-10-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	4.23	10	否			12.68	15.22	35	否			34.12	40.98	50	否			457230.16	9.32	8.49	50.44	7.94	63	连续	大气
在线	2020-10-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	4.78	10	否			7.89	9.88	35	否			36.23	45.37	50	否			464001.34	9.52	9.02	51.16	8.43	63	连续	大气
在线	2020-10-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.83	2.27	10	否			14.50	18.02	35	否			34.73	43.10	50	否			467367.19	9.56	8.92	51.04	8.14	63	连续	大气
在线	2020-10-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.97	1.20	10	否			14.32	17.42	35	否			27.91	34.62	50	否			461844.75	9.32	8.84	50.66	6.94	63	连续	大气
在线	2020-10-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.87	1.08	10	否			13.37	16.56	35	否			31.23	38.76	50	否			463497.25	9.35	8.91	49.86	7.17	63	连续	大气
在线	2020-10-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.70	0.90	10	否			12.31	15.92	35	否			30.16	39.09	50	否			457674.28	9.21	9.43	49.34	7.06	63	连续	大气
在线	2020-10-13	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.99	10	否			11.45	14.13	35	否			23.25	28.73	50	否			362949.19	7.66	8.86	53.59	10.06	63	连续	大气
在线	2020-10-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.93	10	否			13.09	15.62	35	否			30.65	36.51	50	否			409244.00	8.59	8.40	53.50	9.71	63	连续	大气
在线	2020-10-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.93	10	否			7.40	8.66	35	否			32.15	37.70	50	否			405220.28	8.55	8.21	54.07	10.00	63	连续	大气
在线	2020-10-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.90	10	否			10.43	11.66	35	否			31.51	35.63	50	否			428939.66	9.07	7.76	54.29	10.19	63	连续	大气
在线	2020-10-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.93	10	否			1.72	2.00	35	否			30.74	35.77	50	否			447135.41	9.42	8.07	53.97	9.89	63	连续	大气
在线	2020-10-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.98	10	否			6.01	6.55	35	否			29.72	33.40	50	否			430509.47	9.12	7.59	54.63	10.25	63	连续	大气
在线	2020-10-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.98	10	否			10.91	12.11	35	否			29.25	32.39	50	否			430678.84	9.20	7.45	55.32	10.77	63	连续	大气
在线	2020-10-13	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.92	10	否			15.33	17.43	35	否			31.30	35.60	50	否			501587.38	10.60	7.80	54.96	10.09	63	连续	大气
在线	2020-10-13	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	0.98	10	否			2.35	2.74	35	否			28.56	33.39	50	否			479916.19	10.03	8.10	54.06	9.33	63	连续	大气
在线	2020-10-13	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	1.02	10	否			4.50	5.06	35	否			30.43	34.34	50	否			440295.19	9.24	7.70	53.92	9.64	63	连续	大气
在线	2020-10-13	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	1.01	10	否			15.88	16.90	35	否			34.67	37.20	50	否			458436.22	9.64	7.05	54.22	9.77	63	连续	大气
在线	2020-10-13	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	1.01	10	否			16.39	17.34	35	否			39.21	41.43	50	否			472691.06	9.98	6.81	54.70	10.00	63	连续	大气
在线	2020-10-13	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.07	10	否			10.44	11.29	35	否			37.54	40.83	50	否			467462.75	9.90	7.20	54.75	10.28	63	连续	大气
在线	2020-10-13	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	1.10	10	否			6.62	7.15	35	否			36.13	39.39	50	否			456493.22	9.63	7.23	54.45	10.00	63	连续	大气
在线	2020-10-13	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	1.12	10	否			7.10	7.94	35	否			32.69	36.37	50	否			441051.06	9.28	7.52	54.06	9.82	63	连续	大气
在线	2020-10-13	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	1.13	10	否			5.75	6.48	35	否			32.52	36.76	50	否			440510.09	9.21	7.72	53.42	9.41	63	连续	大气
在线	2020-10-13	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.08	10	否			15.38	17.18	35	否			29.91	33.38	50	否			453403.81	9.49	7.52	53.58	9.49	63	连续	大气
在线	2020-10-13	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.05	10	否			5.57	6.14	35	否			34.88	38.51	50	否			478856.50	10.03	7.38	53.64	9.61	63	连续	大气
在线	2020-10-13	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.06	10	否			11.06	11.98	35	否			36.18	39.26	50	否			491412.59	10.32	7.17	53.93	9.82	63	连续	大气
在线	2020-10-13	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.05	10	否			12.20	13.26	35	否			36.69	39.94	50	否			503079.19	10.56	7.22	54.18	9.72	63	连续	大气
在线	2020-10-13	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.06	10	否			13.94	15.25	35	否			34.46	37.66	50	否			503000.19	10.53	7.27	54.16	9.45	63	连续	大气
在线	2020-10-13	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.07	10	否			12.92	14.62	35	否			29.29	33.05	50	否			478667.53	10.08	7.68	54.05	9.92	63	连续	大气
在线	2020-10-13	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	1.04	10	否			16.26	18.59	35	否			29.06	33.23	50	否			476490.59	10.01	7.88	53.78	9.81	63	连续	大气
在线	2020-10-13	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	0.81	10	否			17.09	19.29	35	否			27.87	31.48	50	否			471053.63	9.92	7.72	54.07	9.97	63	连续	大气

在线	2020-10-14	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.76	1.10	10	否			8.89	12.85	35	否			28.14	40.71	50	否			450286.50	9.03	10.61	48.58	6.99	73	连续	大气
在线	2020-10-14	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.73	1.03	10	否			6.43	8.97	35	否			25.09	36.17	50	否			459668.69	9.20	10.23	48.08	6.98	73	连续	大气
在线	2020-10-14	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.72	0.96	10	否			6.93	9.27	35	否			25.96	34.76	50	否			470937.06	9.46	9.79	48.59	7.14	73	连续	大气
在线	2020-10-14	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.72	0.95	10	否			10.11	13.30	35	否			28.72	37.72	50	否			477630.50	9.63	9.55	49.20	7.34	73	连续	大气
在线	2020-10-14	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.72	0.86	10	否			12.74	14.94	35	否			31.84	37.75	50	否			476764.19	9.65	8.43	49.72	7.58	73	连续	大气
在线	2020-10-14	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.80	0.85	10	否			13.62	14.37	35	否			29.14	30.95	50	否			483273.84	9.93	6.82	51.95	8.34	73	连续	大气
在线	2020-10-14	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.82	0.87	10	否			13.45	14.32	35	否			35.89	38.18	50	否			476176.16	9.90	6.90	52.95	9.11	73	连续	大气
在线	2020-10-14	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.81	0.85	10	否			10.04	10.61	35	否			41.61	43.99	50	否			473776.38	9.89	6.80	53.36	9.31	73	连续	大气
在线	2020-10-14	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.74	0.91	10	否			10.96	13.39	35	否			28.52	34.97	50	否			464757.66	9.63	8.74	52.45	8.87	73	连续	大气
在线	2020-10-14	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.75	0.87	10	否			11.57	13.24	35	否			36.23	41.54	50	否			473252.50	9.57	7.96	51.44	6.98	73	连续	大气
在线	2020-10-14	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.76	0.88	10	否			7.36	8.46	35	否			36.67	42.05	50	否			468208.47	9.54	7.94	51.92	7.55	73	连续	大气
在线	2020-10-14	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.75	0.82	10	否			15.50	16.88	35	否			36.24	39.35	50	否			469223.34	9.64	7.20	52.69	8.09	73	连续	大气
在线	2020-10-14	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.78	0.83	10	否			13.52	14.27	35	否			42.29	45.08	50	否			468638.88	9.70	6.92	53.37	8.58	73	连续	大气
在线	2020-10-14	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.78	0.87	10	否			12.34	13.68	35	否			37.89	42.10	50	否			462220.13	9.55	7.41	52.99	8.56	73	连续	大气
在线	2020-10-14	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.80	0.94	10	否			7.63	8.70	35	否			33.89	39.67	50	否			459607.94	9.43	8.16	51.83	8.21	73	连续	大气
在线	2020-10-14	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.80	0.90	10	否			12.88	14.47	35	否			36.94	41.47	50	否			465792.13	9.51	7.64	51.44	7.83	73	连续	大气
在线	2020-10-14	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.73	0.80	10	否			17.96	19.56	35	否			36.93	40.23	50	否			465258.97	9.48	7.35	51.16	7.72	73	连续	大气
在线	2020-10-14	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.76	0.80	10	否			18.72	19.42	35	否			45.73	47.54	50	否			467414.19	9.60	6.56	52.37	8.15	73	连续	大气
在线	2020-10-14	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.75	0.85	10	否			9.27	10.51	35	否			33.96	38.49	50	否			462619.34	9.49	7.75	51.85	8.14	73	连续	大气
在线	2020-10-14	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.73	0.82	10	否			11.61	12.94	35	否			37.05	41.37	50	否			467508.34	9.56	7.57	51.65	7.96	73	连续	大气
在线	2020-10-14	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.72	0.82	10	否			18.03	20.51	35	否			33.28	37.87	50	否			472038.16	9.70	7.79	51.78	8.30	73	连续	大气
在线	2020-10-14	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.65	0.82	10	否			14.49	18.19	35	否			28.16	35.41	50	否			473051.66	9.55	9.07	50.61	7.05	73	连续	大气
在线	2020-10-14	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.46	0.56	10	否			12.60	15.29	35	否			31.24	37.99	50	否			475066.47	9.57	8.65	49.61	7.11	73	连续	大气
在线	2020-10-14	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.52	0.67	10	否			9.64	12.40	35	否			31.37	40.58	50	否			466233.88	9.42	9.37	49.35	7.41	73	连续	大气
在线	2020-10-14	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.78	10	否			11.96	13.76	35	否			27.40	31.49	50	否			464625.41	9.80	7.93	54.06	10.02	73	连续	大气
在线	2020-10-14	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.83	10	否			14.34	15.63	35	否			31.15	34.29	50	否			467887.13	9.88	7.34	54.25	10.15	73	连续	大气
在线	2020-10-14	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.95	10	否			5.14	5.86	35	否			31.62	36.25	50	否			482419.00	10.18	7.91	54.21	10.13	73	连续	大气
在线	2020-10-14	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.99	10	否			14.72	16.64	35	否			34.00	38.66	50	否			489817.03	10.33	7.80	54.26	10.05	73	连续	大气
在线	2020-10-14	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	0.98	10	否			18.33	20.74	35	否			35.40	40.25	50	否			492496.09	10.37	7.80	54.05	10.02	73	连续	大气
在线	2020-10-14	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	0.95	10	否			18.17	20.45	35	否			29.61	33.28	50	否			513762.91	10.83	7.64	54.33	10.05	73	连续	大气
在线	2020-10-14	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	1.01	10	否			17.70	20.08	35	否			32.34	37.01	50	否			509565.97	10.79	7.89	54.57	10.33	73	连续	大气
在线	2020-10-14	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	0.98	10	否			14.79	16.80	35	否			36.16	40.89	50	否			518600.47	10.89	7.72	54.12	9.73	73	连续	大气
在线	2020-10-14	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	1.04	10	否			5.18	6.07	35	否			32.89	38.33	50	否			499874.38	10.42	8.08	54.05	9.05	73	连续	大气
在线	2020-10-14	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.97	10	否			14.93	16.60	35	否			31.80	35.26	50	否			502469.25	10.55	7.42	54.12	9.74	73	连续	大气
在线	2020-10-14	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.97	10	否			14.20	15.22	35	否			33.90	36.35	50	否			507843.59	10.76	7.01	54.90	10.36	73	连续	大气
在线	2020-10-14	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.96	10	否			15.27	16.26	35	否			41.18	44.13	50	否			504288.47	10.69	6.98	54.74	10.40	73	连续	大气
在线	2020-10-14	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.95	10	否			14.76	15.59	35	否			36.91	38.99	50	否			508413.22	10.78	6.80	55.02	10.39	73	连续	大气
在线	2020-10-14	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.01	10	否			14.25	15.18	35	否			35.19	37.49	50	否			499897.53	10.61	6.91	55.01	10.49	73	连续	大气
在线	2020-10-14	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	1.02	10	否			12.97	13.87	35	否			34.03	36.31	50	否			494833.53	10.47	6.94	54.65	10.29	73	连续	大气
在线	2020-10-14	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.86	10	否			19.59	20.68	35	否			34.57	36.61	50	否			493176.72	10.36	6.82	54.02	9.77	73	连续	大气
在线	2020-10-14	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.02	10	否			12.62	13.59	35	否			34.68	37.34	50	否			492741.69	10.45	7.06	54.83	10.40	73	连续	大气
在线	2020-10-14	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.05	10	否			17.89	19.40	35	否			29.97	32.49	50	否			510271.06	10.83	7.16	54.93	10.45	73	连续	大气
在线	2020-10-14	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.11	10	否			18.84	20.77	35	否			28.86	32.18	50	否			502276.50	10.65	7.49	54.75	10.46	73	连续	大气
在线	2020-10-14	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.83	10	否			18.89	20.93	35	否			29.74	33.07	50	否			501674.19	10.54	7.49	53.94	9.79	73	连续	大气
在线	2020-10-14	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	0.92	10	否			19.64	21.43	35	否			29.57	32.34	50	否			499629.56	10.43	7.27	54.47	9.08	73	连续	大气
在线	2020-10-14	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.93	10	否			14.36	16.26	35	否			32.79	37.08	50	否			474334.59	9.97	7.73	54.24	9.73	73	连续	大气
在线	2020-10-14	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	0.78	10	否			21.97	23.88	35	否			38.75	42.14	50	否			473559.94	9.99	7.20	54.40	10.00	73	连续	大气
在线	2020-10-14	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.84	10	否			21.62	23.48	35	否			40.87	44.53	50	否			464388.56	9.83	7.23	54.59	10.29	73	连续	大气
在线	2020-10-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.57	0.72	10	否			10.33	12.07	35	否			33.45	40.81	50	否			473817.72	9.54	8.85	48.81	7.25	75	连续	大气

在线	2020-10-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.66	0.76	10	否			12.83	14.81	35	否			38.30	44.26	50	否			476679.19	9.74	8.00	50.87	8.09	75	连续	大气
在线	2020-10-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.72	0.84	10	否			12.94	14.96	35	否			35.49	41.12	50	否			472458.06	9.71	8.04	51.17	8.50	75	连续	大气
在线	2020-10-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.73	0.91	10	否			7.59	9.43	35	否			31.42	39.04	50	否			470561.88	9.63	8.95	50.47	8.29	75	连续	大气
在线	2020-10-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.74	0.90	10	否			12.04	14.26	35	否			36.59	44.46	50	否			475591.81	9.66	8.66	49.76	7.80	75	连续	大气
在线	2020-10-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.74	0.95	10	否			5.67	7.28	35	否			32.58	42.03	50	否			475971.69	9.71	9.33	49.93	8.16	75	连续	大气
在线	2020-10-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.70	0.89	10	否			8.41	10.68	35	否			31.04	39.52	50	否			471226.06	9.56	9.21	49.35	7.83	75	连续	大气
在线	2020-10-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.71	0.96	10	否			7.94	10.71	35	否			29.13	39.43	50	否			469142.81	9.50	9.90	49.12	7.71	75	连续	大气
在线	2020-10-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.70	0.95	10	否			10.64	13.72	35	否			28.68	38.62	50	否			468096.38	9.47	9.79	48.67	7.74	75	连续	大气
在线	2020-10-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.71	0.87	10	否			16.83	20.44	35	否			32.45	39.28	50	否			494777.94	9.87	8.63	49.19	6.33	75	连续	大气
在线	2020-10-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.75	0.86	10	否			6.81	7.75	35	否			37.48	42.62	50	否			465518.38	9.43	7.79	50.90	7.30	75	连续	大气
在线	2020-10-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.78	0.91	10	否			6.38	7.49	35	否			32.82	38.52	50	否			461756.97	9.45	8.21	51.46	8.08	75	连续	大气
在线	2020-10-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.81	0.91	10	否			7.71	8.67	35	否			36.26	40.79	50	否			462335.22	9.53	7.65	52.21	8.52	75	连续	大气
在线	2020-10-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.82	0.90	10	否			16.93	18.33	35	否			35.03	38.31	50	否			457401.06	9.48	7.36	52.55	8.90	75	连续	大气
在线	2020-10-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.86	0.93	10	否			7.03	7.58	35	否			37.70	40.64	50	否			458156.91	9.51	7.04	52.66	9.03	75	连续	大气
在线	2020-10-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.77	1.08	10	否			6.64	9.40	35	否			27.17	37.81	50	否			534494.00	10.95	10.24	50.51	8.54	75	连续	大气
在线	2020-10-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.76	1.20	10	否			3.83	6.01	35	否			19.75	31.01	50	否			522241.34	10.41	11.45	46.93	6.99	75	连续	大气
在线	2020-10-15	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.72	0.99	10	否			7.45	10.22	35	否			29.26	40.29	50	否			561950.13	11.10	10.09	46.31	6.40	75	连续	大气
在线	2020-10-15	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.73	0.91	10	否			9.33	11.68	35	否			37.44	46.84	50	否			585320.63	11.71	9.01	48.57	7.02	75	连续	大气
在线	2020-10-15	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.75	0.94	10	否			8.16	10.25	35	否			37.23	46.91	50	否			583377.81	11.80	9.08	49.58	7.70	75	连续	大气
在线	2020-10-15	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.76	0.97	10	否			10.53	13.31	35	否			34.35	43.80	50	否			577679.25	11.72	9.21	49.57	8.01	75	连续	大气
在线	2020-10-15	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.72	0.99	10	否			7.13	9.74	35	否			31.86	43.53	50	否			582623.81	11.58	10.03	48.75	6.33	75	连续	大气
在线	2020-10-15	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.73	1.01	10	否			9.01	12.30	35	否			30.79	42.13	50	否			578458.69	11.50	10.04	48.07	6.50	75	连续	大气
在线	2020-10-15	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.71	0.99	10	否			12.17	16.78	35	否			31.92	44.10	50	否			572513.06	11.43	10.15	48.15	6.87	75	连续	大气
在线	2020-10-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.89	10	否			12.27	13.97	35	否			33.71	38.32	50	否			478344.50	10.07	7.87	54.02	9.98	75	连续	大气
在线	2020-10-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.81	10	否			21.60	23.43	35	否			39.31	42.70	50	否			502837.22	10.60	7.18	54.45	9.99	75	连续	大气
在线	2020-10-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.89	10	否			23.81	25.47	35	否			38.13	40.79	50	否			497088.09	10.53	6.98	54.82	10.29	75	连续	大气
在线	2020-10-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.90	10	否			20.69	22.50	35	否			36.31	39.51	50	否			488367.63	10.32	7.22	54.67	10.14	75	连续	大气
在线	2020-10-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.91	10	否			24.45	26.70	35	否			37.09	40.54	50	否			498443.56	10.51	7.28	54.53	10.00	75	连续	大气
在线	2020-10-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	0.94	10	否			24.33	27.22	35	否			36.84	41.21	50	否			493293.31	10.45	7.59	54.48	10.41	75	连续	大气
在线	2020-10-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.90	10	否			24.87	27.28	35	否			36.66	40.22	50	否			491711.59	10.38	7.33	54.19	10.18	75	连续	大气
在线	2020-10-15	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.94	10	否			20.28	23.09	35	否			35.83	40.78	50	否			480293.13	10.12	7.82	54.04	9.99	75	连续	大气
在线	2020-10-15	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.85	10	否			24.00	26.83	35	否			36.26	40.42	50	否			489027.13	10.13	7.55	53.77	8.49	75	连续	大气
在线	2020-10-15	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.83	10	否			25.46	27.31	35	否			36.63	39.20	50	否			486309.25	10.20	7.01	54.47	9.52	75	连续	大气
在线	2020-10-15	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.85	10	否			22.66	24.47	35	否			38.51	41.64	50	否			493750.91	10.45	7.13	55.20	10.13	75	连续	大气
在线	2020-10-15	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.87	10	否			19.94	21.30	35	否			36.97	39.52	50	否			493001.66	10.47	6.96	55.46	10.39	75	连续	大气
在线	2020-10-15	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	0.92	10	否			16.78	17.85	35	否			35.72	37.98	50	否			467493.84	9.94	6.89	55.57	10.45	75	连续	大气
在线	2020-10-15	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.95	10	否			11.45	12.36	35	否			36.77	39.68	50	否			457137.47	9.72	7.10	55.42	10.42	75	连续	大气
在线	2020-10-15	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	0.96	10	否			17.86	19.23	35	否			36.65	39.71	50	否			467655.22	9.91	7.13	55.21	10.19	75	连续	大气
在线	2020-10-15	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.85	10	否			27.27	28.39	35	否			33.69	35.08	50	否			504241.69	10.68	6.59	55.18	10.22	75	连续	大气
在线	2020-10-15	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	0.92	10	否			14.98	16.02	35	否			31.95	34.11	50	否			469810.88	9.92	6.96	54.97	10.03	75	连续	大气
在线	2020-10-15	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	0.86	10	否			24.40	24.87	35	否			35.88	36.57	50	否			513924.84	10.84	6.28	54.96	10.00	75	连续	大气
在线	2020-10-15	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.83	10	否			23.92	24.22	35	否			42.81	43.45	50	否			546305.50	11.58	6.21	55.46	10.34	75	连续	大气
在线	2020-10-15	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.86	10	否			19.36	20.10	35	否			38.25	39.69	50	否			547557.63	11.67	6.55	55.78	10.74	75	连续	大气
在线	2020-10-15	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.79	10	否			24.41	25.08	35	否			35.61	36.62	50	否			548346.00	11.54	6.41	55.73	9.59	75	连续	大气
在线	2020-10-15	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.82	10	否			22.68	23.52	35	否			37.81	39.21	50	否			532645.19	11.31	6.53	55.62	10.43	75	连续	大气
在线	2020-10-15	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.85	10	否			22.44	23.39	35	否			38.98	40.62	50	否			529154.94	11.24	6.60	55.43	10.50	75	连续	大气
在线	2020-10-15	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.81	10	否			22.33	23.87	35	否			38.01	40.62	50	否			528447.25	11.18	6.97	55.08	10.27	75	连续	大气
在线	2020-10-16	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.66	1.03	10	否			10.64	16.11	35	否			22.08	34.38	50	否			541798.44	10.77	11.34	47.04	6.73	83	连续	大气
在线	2020-10-16	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.65	1.06	10	否			2.21	3.59	35	否			23.37	37.87	50	否			549156.25	10.81	11.74	45.06	6.40	83	连续	大气

在线	2020-10-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.62	0.96	10	否			5.29	8.12	35	否			24.43	37.74	50	否			589597.88	11.55	11.27	44.87	6.07	83	连续	大气
在线	2020-10-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.62	0.93	10	否			10.52	15.63	35	否			28.52	42.67	50	否			599519.63	11.79	10.96	45.71	6.24	83	连续	大气
在线	2020-10-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.64	0.89	10	否			10.34	14.39	35	否			31.70	44.07	50	否			606768.06	12.01	10.21	46.68	6.61	83	连续	大气
在线	2020-10-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.65	0.91	10	否			10.39	14.65	35	否			31.28	44.20	50	否			603658.50	12.00	10.38	47.17	6.86	83	连续	大气
在线	2020-10-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.64	0.91	10	否			9.85	14.14	35	否			33.00	47.39	50	否			608286.44	12.09	10.56	47.06	6.82	83	连续	大气
在线	2020-10-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.65	0.92	10	否			8.46	11.95	35	否			30.54	43.08	50	否			611519.56	12.15	10.35	47.09	6.82	83	连续	大气
在线	2020-10-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.67	1.03	10	否			10.54	16.14	35	否			28.24	43.56	50	否			604185.25	12.03	11.24	46.64	7.15	83	连续	大气
在线	2020-10-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.67	1.06	10	否			4.22	6.64	35	否			22.68	35.98	50	否			584369.00	11.38	11.55	45.48	5.35	83	连续	大气
在线	2020-10-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.67	1.03	10	否			6.11	9.27	35	否			23.53	36.01	50	否			590580.88	11.49	11.20	45.22	5.36	83	连续	大气
在线	2020-10-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.67	1.00	10	否			7.38	11.16	35	否			25.67	38.59	50	否			600599.50	11.71	10.98	45.14	5.57	83	连续	大气
在线	2020-10-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.68	1.00	10	否			4.10	6.11	35	否			27.39	40.47	50	否			606569.75	11.89	10.84	45.85	5.89	83	连续	大气
在线	2020-10-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.69	1.01	10	否			7.44	10.82	35	否			26.34	38.26	50	否			603689.69	11.88	10.64	46.28	6.17	83	连续	大气
在线	2020-10-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.70	1.09	10	否			3.72	5.75	35	否			22.64	35.05	50	否			603038.13	11.86	11.30	45.88	6.23	83	连续	大气
在线	2020-10-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.70	1.10	10	否			6.08	9.61	35	否			22.89	36.01	50	否			593342.81	11.63	11.40	45.35	6.01	83	连续	大气
在线	2020-10-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.71	1.12	10	否			6.67	10.63	35	否			26.74	41.85	50	否			599696.19	11.71	11.45	44.67	5.87	83	连续	大气
在线	2020-10-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.69	1.02	10	否			5.15	7.67	35	否			28.13	41.61	50	否			623924.38	12.24	10.89	45.58	6.07	83	连续	大气
在线	2020-10-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.71	0.99	10	否			9.63	13.42	35	否			32.09	45.00	50	否			630790.38	12.49	10.29	47.04	6.60	83	连续	大气
在线	2020-10-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.72	1.02	10	否			8.87	12.51	35	否			29.63	42.14	50	否			624675.63	12.42	10.43	47.40	6.81	83	连续	大气
在线	2020-10-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.70	1.05	10	否			7.22	10.81	35	否			24.21	36.07	50	否			607590.94	12.06	10.92	46.63	6.81	83	连续	大气
在线	2020-10-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.70	0.98	10	否			8.95	12.61	35	否			30.55	43.12	50	否			630492.50	12.37	10.36	46.76	5.79	83	连续	大气
在线	2020-10-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.68	0.98	10	否			7.95	11.35	35	否			28.69	41.16	50	否			634419.75	12.45	10.53	46.78	5.79	83	连续	大气
在线	2020-10-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.68	0.95	10	否			10.14	14.11	35	否			32.74	45.64	50	否			636425.69	12.57	10.22	47.12	6.31	83	连续	大气
在线	2020-10-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.84	10	否			21.39	23.05	35	否			33.18	35.90	50	否			483661.53	10.21	7.11	54.70	10.08	83	连续	大气
在线	2020-10-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.81	10	否			20.28	21.82	35	否			34.55	37.66	50	否			491894.47	10.37	7.18	54.44	10.02	83	连续	大气
在线	2020-10-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.79	10	否			28.82	29.49	35	否			41.60	42.68	50	否			527826.75	11.15	6.38	54.83	10.17	83	连续	大气
在线	2020-10-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.79	10	否			20.02	20.61	35	否			42.60	43.87	50	否			541209.56	11.46	6.43	55.17	10.32	83	连续	大气
在线	2020-10-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.80	10	否			21.98	22.32	35	否			43.76	44.44	50	否			554858.88	11.77	6.23	55.36	10.48	83	连续	大气
在线	2020-10-16	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.80	10	否			23.50	24.06	35	否			42.84	43.88	50	否			556524.63	11.81	6.35	55.35	10.52	83	连续	大气
在线	2020-10-16	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.79	10	否			26.50	26.78	35	否			43.65	44.11	50	否			559915.13	11.85	6.16	55.16	10.32	83	连续	大气
在线	2020-10-16	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.78	10	否			24.93	24.82	35	否			45.44	45.23	50	否			558990.00	11.85	5.93	55.34	10.41	83	连续	大气
在线	2020-10-16	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.75	10	否			28.67	29.41	35	否			43.24	44.30	50	否			551195.38	11.56	6.36	55.32	9.45	83	连续	大气
在线	2020-10-16	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.80	10	否			10.62	11.03	35	否			39.98	41.63	50	否			511599.91	10.78	6.57	54.93	9.90	83	连续	大气
在线	2020-10-16	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.83	10	否			10.57	11.17	35	否			39.35	41.57	50	否			526139.38	11.10	6.80	54.82	10.06	83	连续	大气
在线	2020-10-16	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.80	10	否			20.48	20.63	35	否			39.38	40.12	50	否			543477.94	11.44	6.27	54.72	9.89	83	连续	大气
在线	2020-10-16	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.79	10	否			20.25	20.28	35	否			36.14	36.20	50	否			551909.25	11.68	6.02	55.37	10.19	83	连续	大气
在线	2020-10-16	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.77	10	否			26.52	26.26	35	否			38.30	37.93	50	否			552626.38	11.73	5.85	55.68	10.44	83	连续	大气
在线	2020-10-16	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.78	10	否			17.56	17.46	35	否			38.13	37.92	50	否			549001.19	11.64	5.92	55.52	10.32	83	连续	大气
在线	2020-10-16	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.80	10	否			14.28	14.52	35	否			41.24	41.97	50	否			537042.94	11.36	6.24	55.38	10.17	83	连续	大气
在线	2020-10-16	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.82	10	否			17.37	17.71	35	否			39.05	40.13	50	否			540138.50	11.40	6.39	54.92	10.06	83	连续	大气
在线	2020-10-16	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.80	10	否			23.36	23.73	35	否			39.85	40.48	50	否			569925.50	12.04	6.23	55.30	10.17	83	连续	大气
在线	2020-10-16	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.80	10	否			26.04	26.45	35	否			40.46	41.11	50	否			583213.75	12.36	6.24	55.48	10.43	83	连续	大气
在线	2020-10-16	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.76	10	否			22.55	22.38	35	否			41.78	41.58	50	否			579005.63	12.28	5.94	55.41	10.48	83	连续	大气
在线	2020-10-16	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	0.71	10	否			28.75	28.35	35	否			39.32	39.11	50	否			556874.75	11.68	5.88	55.09	9.48	83	连续	大气
在线	2020-10-16	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.70	0.69	10	否			11.44	11.33	35	否			41.78	41.66	50	否			577789.25	12.15	5.96	54.86	9.86	83	连续	大气
在线	2020-10-16	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.76	10	否			7.10	7.18	35	否			39.59	40.02	50	否			582512.75	12.30	6.16	54.99	10.18	83	连续	大气
在线	2020-10-16	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.79	10	否			15.21	15.44	35	否			42.79	43.44	50	否			594692.00	12.57	6.21	54.96	10.29	83	连续	大气
在线	2020-10-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.69	1.02	10	否			9.35	13.54	35	否			27.98	40.52	50	否			633425.56	12.52	10.72	46.71	6.46	85	连续	大气
在线	2020-10-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.68	0.96	10	否			9.26	13.06	35	否			32.30	45.54	50	否			642254.94	12.74	10.35	46.96	6.75	85	连续	大气
在线	2020-10-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.78	0.90	10	否			13.36	15.74	35	否			37.10	42.48	50	否			589743.31	11.78	7.97	48.19	6.97	85	连续	大气

在线	2020-10-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.84	0.82	10	否			23.42	22.92	35	否			45.59	44.61	50	否			533017.19	11.00	5.67	52.39	8.66	85	连续	大气
在线	2020-10-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.88	0.85	10	否			23.14	22.37	35	否			44.57	43.09	50	否			519024.50	10.85	5.48	53.45	9.53	85	连续	大气
在线	2020-10-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.85	0.87	10	否			13.26	13.43	35	否			44.81	45.44	50	否			505921.84	10.59	6.20	53.28	9.61	85	连续	大气
在线	2020-10-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.85	0.87	10	否			13.10	13.35	35	否			44.87	45.79	50	否			515537.69	10.76	6.29	52.98	9.47	85	连续	大气
在线	2020-10-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.86	0.89	10	否			13.25	13.87	35	否			44.77	46.77	50	否			508907.19	10.61	6.59	52.76	9.37	85	连续	大气
在线	2020-10-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.79	1.27	10	否			8.96	14.33	35	否			26.80	43.17	50	否			598141.13	12.13	11.71	48.60	8.19	85	连续	大气
在线	2020-10-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.76	1.21	10	否			6.15	10.13	35	否			14.40	23.47	50	否			608371.56	11.71	11.58	45.31	4.28	85	连续	大气
在线	2020-10-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.70	2.54	10	否			4.31	6.85	35	否			11.81	18.77	50	否			611800.56	11.51	12.00	44.78	2.23	85	连续	大气
在线	2020-10-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.69	1.07	10	否			11.17	17.31	35	否			26.90	41.70	50	否			599307.13	11.55	11.31	45.00	4.58	85	连续	大气
在线	2020-10-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.73	1.13	10	否			6.83	10.59	35	否			27.55	42.83	50	否			594256.88	11.54	11.36	45.23	5.16	85	连续	大气
在线	2020-10-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.72	1.10	10	否			5.60	8.60	35	否			25.61	39.27	50	否			602528.69	11.74	11.22	45.22	5.55	85	连续	大气
在线	2020-10-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.75	0.92	10	否			11.32	14.02	35	否			35.43	43.03	50	否			559289.06	11.02	8.63	47.03	6.06	85	连续	大气
在线	2020-10-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.59	0.60	10	否			15.03	15.44	35	否			42.68	43.80	50	否			493905.63	10.10	6.38	51.82	7.93	85	连续	大气
在线	2020-10-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.69	0.79	10	否			14.64	16.99	35	否			37.29	42.82	50	否			498293.38	10.35	7.81	52.90	9.11	85	连续	大气
在线	2020-10-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.71	1.03	10	否			7.17	10.46	35	否			26.96	39.27	50	否			609378.13	12.36	10.68	49.31	8.16	85	连续	大气
在线	2020-10-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.80	1.13	10	否			8.34	11.75	35	否			26.27	37.02	50	否			615091.44	12.28	10.38	47.80	7.09	85	连续	大气
在线	2020-10-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.63	0.92	10	否			4.11	5.97	35	否			26.27	38.25	50	否			616486.69	12.24	10.71	46.98	6.79	85	连续	大气
在线	2020-10-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.57	0.85	10	否			3.77	5.60	35	否			29.37	43.65	50	否			618990.44	12.21	10.90	46.19	6.46	85	连续	大气
在线	2020-10-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.69	0.99	10	否			5.43	7.74	35	否			27.32	39.24	50	否			575673.50	11.33	10.37	46.03	6.14	85	连续	大气
在线	2020-10-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.89	0.96	10	否			11.85	12.19	35	否			37.59	39.99	50	否			484850.06	9.69	6.87	49.79	6.27	85	连续	大气
在线	2020-10-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.93	0.96	10	否			10.74	11.13	35	否			38.02	39.39	50	否			474534.28	9.72	6.52	51.87	8.00	85	连续	大气
在线	2020-10-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.82	10	否			20.66	21.09	35	否			36.38	37.53	50	否			576730.13	12.16	6.46	54.70	10.12	85	连续	大气
在线	2020-10-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.74	10	否			25.41	25.48	35	否			36.77	36.84	50	否			586698.06	12.40	6.04	54.97	10.26	85	连续	大气
在线	2020-10-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	0.70	10	否			27.14	26.85	35	否			39.86	39.42	50	否			555996.00	11.80	5.84	55.28	10.49	85	连续	大气
在线	2020-10-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.76	10	否			20.26	20.21	35	否			41.97	41.87	50	否			527623.50	11.22	5.97	55.47	10.51	85	连续	大气
在线	2020-10-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.77	10	否			23.82	23.87	35	否			43.09	43.22	50	否			524617.63	11.15	6.04	55.40	10.51	85	连续	大气
在线	2020-10-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.80	10	否			15.27	15.88	35	否			39.93	41.57	50	否			514069.59	10.86	6.58	54.63	10.08	85	连续	大气
在线	2020-10-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.75	10	否			25.37	25.42	35	否			41.58	41.78	50	否			515409.94	10.87	6.06	54.59	9.95	85	连续	大气
在线	2020-10-17	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.75	10	否			18.62	19.13	35	否			41.03	42.14	50	否			504602.41	10.63	6.40	54.52	9.91	85	连续	大气
在线	2020-10-17	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.72	10	否			20.21	21.26	35	否			42.61	45.13	50	否			546535.19	11.36	6.85	54.02	8.90	85	连续	大气
在线	2020-10-17	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.68	10	否			20.92	21.83	35	否			43.36	44.60	50	否			542221.94	11.08	6.51	53.93	7.37	85	连续	大气
在线	2020-10-17	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	#####	0.29	10	否			5.67	5.81	35	否			17.38	17.83	50	否			565121.00	11.04	8.23	53.76	3.15	85	连续	大气
在线	2020-10-17	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.73	10	否			13.41	13.64	35	否			43.57	44.31	50	否			541339.31	11.24	6.25	54.10	8.85	85	连续	大气
在线	2020-10-17	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.78	10	否			8.17	8.68	35	否			39.96	42.51	50	否			538693.81	11.29	6.90	54.23	9.62	85	连续	大气
在线	2020-10-17	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	0.73	10	否			18.34	18.70	35	否			35.29	36.05	50	否			555537.88	11.66	6.31	54.36	9.79	85	连续	大气
在线	2020-10-17	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.69	10	否			12.49	12.91	35	否			37.05	38.24	50	否			536530.00	11.31	6.46	54.63	10.04	85	连续	大气
在线	2020-10-17	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.44	0.45	10	否			12.24	12.54	35	否			39.52	40.50	50	否			508013.81	10.72	6.36	54.68	10.07	85	连续	大气
在线	2020-10-17	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.50	0.54	10	否			9.24	9.96	35	否			37.08	40.09	50	否			507876.41	10.69	7.10	54.28	9.92	85	连续	大气
在线	2020-10-17	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.54	0.56	10	否			14.95	15.20	35	否			37.85	39.13	50	否			577208.19	12.13	6.45	54.45	9.90	85	连续	大气
在线	2020-10-17	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.65	10	否			16.41	16.46	35	否			37.76	37.83	50	否			574362.50	12.14	6.03	55.01	10.31	85	连续	大气
在线	2020-10-17	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.50	0.51	10	否			11.04	11.33	35	否			40.04	41.14	50	否			571094.94	12.07	6.40	54.87	10.31	85	连续	大气
在线	2020-10-17	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.38	0.38	10	否			28.08	28.27	35	否			37.33	37.71	50	否			577238.31	12.06	6.14	54.47	9.36	85	连续	大气
在线	2020-10-17	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.48	0.48	10	否			20.70	20.87	35	否			41.65	41.98	50	否			547107.88	11.42	6.12	54.51	9.19	85	连续	大气
在线	2020-10-17	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.60	10	否			17.54	17.81	35	否			39.51	40.20	50	否			489526.59	10.30	6.25	54.67	9.75	85	连续	大气
在线	2020-10-17	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.62	0.64	10	否			10.56	10.83	35	否			40.33	41.36	50	否			484969.16	10.22	6.37	54.54	9.84	85	连续	大气
在线	2020-10-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.94	0.97	10	否			11.26	11.66	35	否			38.33	39.71	50	否			456693.78	9.44	6.53	52.31	8.68	82	连续	大气
在线	2020-10-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.01	1.03	10	否			16.10	16.41	35	否			37.61	38.30	50	否			490447.00	10.19	6.29	52.65	9.15	82	连续	大气
在线	2020-10-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.10	1.10	10	否			19.25	19.34	35	否			45.63	45.86	50	否			507541.81	10.61	6.07	53.33	9.48	82	连续	大气
在线	2020-10-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.14	1.16	10	否			17.04	17.32	35	否			39.33	39.99	50	否			500126.69	10.49	6.24	53.57	9.70	82	连续	大气

在线	2020-10-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.14	1.16	10	否			15.16	15.31	35	否			41.91	42.68	50	否			506476.00	10.60	6.25	53.27	9.61	82	连续	大气
在线	2020-10-18	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.21	1.20	10	否			16.01	15.84	35	否			41.89	41.68	50	否			508534.84	10.62	5.90	53.17	9.49	82	连续	大气
在线	2020-10-18	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.25	1.26	10	否			12.89	13.09	35	否			43.39	43.82	50	否			507646.41	10.61	6.15	53.22	9.55	82	连续	大气
在线	2020-10-18	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.22	1.45	10	否			14.55	16.08	35	否			35.09	40.48	50	否			535479.31	11.13	8.09	52.34	9.37	82	连续	大气
在线	2020-10-18	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.12	1.88	10	否			4.32	7.14	35	否			25.47	42.53	50	否			583478.63	11.65	12.06	46.62	7.27	82	连续	大气
在线	2020-10-18	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.09	1.50	10	否			10.46	14.41	35	否			32.77	44.78	50	否			583213.63	11.52	9.96	46.57	6.36	82	连续	大气
在线	2020-10-18	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.09	1.42	10	否			8.50	11.01	35	否			34.13	44.27	50	否			587513.50	11.63	9.43	48.21	6.10	82	连续	大气
在线	2020-10-18	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.09	1.49	10	否			7.83	10.69	35	否			29.97	40.78	50	否			570666.69	11.39	9.98	48.46	6.79	82	连续	大气
在线	2020-10-18	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.10	1.49	10	否			6.71	9.00	35	否			29.83	40.23	50	否			567481.94	11.29	9.88	47.55	6.73	82	连续	大气
在线	2020-10-18	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.10	1.48	10	否			9.66	12.99	35	否			30.35	40.79	50	否			570745.19	11.38	9.82	47.88	6.88	82	连续	大气
在线	2020-10-18	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.15	1.50	10	否			12.18	15.89	35	否			33.34	43.53	50	否			576740.63	11.55	9.51	48.46	7.12	82	连续	大气
在线	2020-10-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.17	1.91	10	否			4.85	7.66	35	否			27.03	43.81	50	否			553673.00	11.06	11.77	47.47	7.11	82	连续	大气
在线	2020-10-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.13	1.71	10	否			3.49	5.28	35	否			24.81	37.67	50	否			551915.56	10.87	11.11	45.73	6.28	82	连续	大气
在线	2020-10-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.13	1.60	10	否			6.47	8.95	35	否			29.66	41.82	50	否			563130.38	11.09	10.39	46.09	6.23	82	连续	大气
在线	2020-10-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.20	1.63	10	否			6.33	8.47	35	否			32.73	44.46	50	否			582597.69	11.59	9.96	47.52	6.73	82	连续	大气
在线	2020-10-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.29	1.43	10	否			8.31	8.98	35	否			39.62	43.85	50	否			542934.06	10.96	7.32	50.02	7.40	82	连续	大气
在线	2020-10-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.30	1.29	10	否			12.55	12.47	35	否			41.66	41.38	50	否			485729.50	10.12	5.91	53.44	9.17	82	连续	大气
在线	2020-10-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.11	1.14	10	否			7.66	7.84	35	否			39.60	40.52	50	否			479230.31	9.95	6.34	52.86	8.94	82	连续	大气
在线	2020-10-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.19	1.22	10	否			4.89	5.02	35	否			41.31	42.43	50	否			477242.72	9.74	6.36	52.25	7.58	82	连续	大气
在线	2020-10-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.24	1.26	10	否			4.89	4.95	35	否			39.66	40.25	50	否			484599.31	9.96	6.21	52.48	8.15	82	连续	大气
在线	2020-10-18	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.64	0.67	10	否			7.29	7.60	35	否			35.07	36.52	50	否			470668.03	9.89	6.59	54.27	9.68	82	连续	大气
在线	2020-10-18	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.64	0.65	10	否			24.39	24.70	35	否			41.46	41.97	50	否			511657.28	10.73	6.17	54.06	9.60	82	连续	大气
在线	2020-10-18	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.68	10	否			26.92	27.45	35	否			41.56	42.40	50	否			529645.94	11.12	6.29	54.30	9.65	82	连续	大气
在线	2020-10-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	0.73	10	否			14.14	14.42	35	否			41.28	42.13	50	否			519157.91	10.94	6.30	54.62	9.88	82	连续	大气
在线	2020-10-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.79	10	否			9.12	9.49	35	否			41.85	43.57	50	否			520231.84	10.96	6.59	54.52	9.89	82	连续	大气
在线	2020-10-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.80	10	否			21.45	22.09	35	否			39.07	40.34	50	否			521471.47	10.97	6.47	54.49	9.79	82	连续	大气
在线	2020-10-18	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.85	10	否			11.74	12.29	35	否			43.49	45.49	50	否			514323.66	10.83	6.66	54.49	9.88	82	连续	大气
在线	2020-10-18	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.92	10	否			16.77	17.72	35	否			41.56	43.93	50	否			526473.25	11.08	6.81	54.62	9.84	82	连续	大气
在线	2020-10-18	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.90	10	否			22.24	24.01	35	否			36.98	40.16	50	否			530195.88	11.08	7.22	54.22	9.33	82	连续	大气
在线	2020-10-18	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.84	10	否			20.37	21.22	35	否			37.43	38.98	50	否			550036.75	11.42	6.56	54.08	8.77	82	连续	大气
在线	2020-10-18	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.86	10	否			20.54	21.08	35	否			40.16	41.62	50	否			547680.88	11.46	6.51	54.43	9.46	82	连续	大气
在线	2020-10-18	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.91	10	否			9.13	9.42	35	否			37.43	38.66	50	否			516890.47	10.85	6.48	54.64	9.65	82	连续	大气
在线	2020-10-18	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.94	10	否			9.86	10.18	35	否			40.76	42.08	50	否			511490.28	10.79	6.47	54.96	10.01	82	连续	大气
在线	2020-10-18	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	0.98	10	否			12.52	13.20	35	否			38.93	41.06	50	否			518495.66	10.95	6.78	55.02	10.11	82	连续	大气
在线	2020-10-18	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	0.96	10	否			21.47	22.43	35	否			38.28	39.99	50	否			522367.00	11.04	6.64	55.18	10.07	82	连续	大气
在线	2020-10-18	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.10	10	否			11.25	12.30	35	否			38.99	42.97	50	否			492508.28	10.39	7.39	54.70	10.05	82	连续	大气
在线	2020-10-18	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.16	10	否			7.28	8.23	35	否			34.42	39.12	50	否			489979.53	10.25	7.80	53.74	9.51	82	连续	大气
在线	2020-10-18	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.08	10	否			14.11	15.40	35	否			35.25	38.42	50	否			499417.06	10.45	7.23	53.93	9.56	82	连续	大气
在线	2020-10-18	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	1.01	10	否			14.23	15.36	35	否			36.94	39.86	50	否			526006.19	11.03	7.10	54.13	9.71	82	连续	大气
在线	2020-10-18	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	1.03	10	否			9.77	10.51	35	否			36.61	39.40	50	否			507058.59	10.67	7.06	54.41	9.90	82	连续	大气
在线	2020-10-18	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.92	10	否			21.47	22.18	35	否			37.97	39.32	50	否			474110.50	9.98	6.52	54.66	9.78	82	连续	大气
在线	2020-10-18	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.86	10	否			16.38	17.08	35	否			41.09	42.86	50	否			463162.81	9.71	6.61	54.87	9.30	82	连续	大气
在线	2020-10-18	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.99	10	否			13.77	14.47	35	否			34.92	36.67	50	否			451265.56	9.54	6.73	54.95	10.06	82	连续	大气
在线	2020-10-18	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.03	10	否			15.55	16.28	35	否			39.95	41.84	50	否			459644.13	9.72	6.68	54.78	10.14	82	连续	大气
在线	2020-10-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.25	1.27	10	否			8.69	8.87	35	否			37.72	38.39	50	否			479930.66	9.92	6.21	52.77	8.60	77	连续	大气
在线	2020-10-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.26	1.23	10	否			13.17	12.77	35	否			42.15	41.10	50	否			487074.44	10.12	5.62	52.96	9.05	77	连续	大气
在线	2020-10-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.28	1.20	10	否			17.81	16.66	35	否			46.91	43.91	50	否			498135.94	10.41	4.97	53.75	9.36	77	连续	大气
在线	2020-10-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.29	1.22	10	否			17.67	16.71	35	否			48.69	46.05	50	否			487286.03	10.22	5.14	54.06	9.57	77	连续	大气
在线	2020-10-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.28	1.23	10	否			14.28	13.64	35	否			46.95	44.91	50	否			487515.63	10.22	5.32	54.02	9.57	77	连续	大气

在线	2020-10-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.29	1.24	10	否			15.64	15.03	35	否			45.78	43.98	50	否			491139.41	10.31	5.39	54.16	9.65	77	连续	大气
在线	2020-10-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.35	1.33	10	否			13.73	13.47	35	否			46.07	45.26	50	否			477830.09	10.03	5.73	53.97	9.66	77	连续	大气
在线	2020-10-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.35	1.57	10	否			10.97	12.14	35	否			38.64	43.86	50	否			489329.91	10.22	7.73	53.07	9.46	77	连续	大气
在线	2020-10-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.25	1.91	10	否			4.16	6.25	35	否			27.43	41.45	50	否			548144.31	11.01	11.10	47.66	7.50	77	连续	大气
在线	2020-10-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.24	1.81	10	否			12.03	17.60	35	否			28.84	42.13	50	否			559073.38	11.11	10.72	46.94	6.74	77	连续	大气
在线	2020-10-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.20	1.81	10	否			10.45	15.62	35	否			27.56	41.42	50	否			548781.50	10.72	11.03	46.38	5.29	77	连续	大气
在线	2020-10-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.25	1.70	10	否			11.01	14.92	35	否			32.36	44.08	50	否			569763.94	11.22	10.00	47.29	5.90	77	连续	大气
在线	2020-10-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.29	1.92	10	否			6.80	10.19	35	否			29.20	43.60	50	否			552338.44	10.94	10.94	47.28	6.35	77	连续	大气
在线	2020-10-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.27	1.84	10	否			10.05	14.61	35	否			28.74	41.62	50	否			551779.56	10.91	10.63	47.02	6.27	77	连续	大气
在线	2020-10-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.31	1.93	10	否			8.42	12.23	35	否			30.37	44.59	50	否			535536.00	10.59	10.78	46.64	6.37	77	连续	大气
在线	2020-10-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.38	1.98	10	否			9.25	13.22	35	否			27.49	39.40	50	否			533161.75	10.53	10.52	46.53	6.34	77	连续	大气
在线	2020-10-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.39	2.04	10	否			7.67	11.12	35	否			27.40	40.03	50	否			520595.56	10.29	10.71	46.44	6.40	77	连续	大气
在线	2020-10-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.49	1.97	10	否			8.84	11.65	35	否			30.95	40.65	50	否			494089.00	9.88	9.58	48.17	6.87	77	连续	大气
在线	2020-10-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.41	1.69	10	否			13.96	16.64	35	否			36.15	43.26	50	否			502977.38	10.20	8.47	50.08	7.69	77	连续	大气
在线	2020-10-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.07	1.22	10	否			13.24	15.01	35	否			38.87	44.10	50	否			481596.94	9.86	7.79	51.10	8.17	77	连续	大气
在线	2020-10-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.12	1.14	10	否			23.44	23.74	35	否			46.41	47.12	50	否			488562.81	10.13	6.23	52.72	8.95	77	连续	大气
在线	2020-10-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.25	1.31	10	否			13.33	13.97	35	否			42.17	44.13	50	否			476140.00	9.96	6.66	53.10	9.55	77	连续	大气
在线	2020-10-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.32	1.40	10	否			13.41	14.21	35	否			41.49	44.08	50	否			484220.41	9.94	6.87	52.87	7.96	77	连续	大气
在线	2020-10-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.41	1.53	10	否			12.95	14.04	35	否			41.07	44.65	50	否			481140.22	9.93	7.20	52.54	8.50	77	连续	大气
在线	2020-10-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.09	10	否			17.28	18.25	35	否			40.27	42.53	50	否			456370.84	9.67	6.79	54.74	10.30	77	连续	大气
在线	2020-10-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.08	10	否			20.00	20.76	35	否			40.11	41.85	50	否			469477.66	9.93	6.61	54.62	10.14	77	连续	大气
在线	2020-10-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	0.98	10	否			22.39	22.66	35	否			44.44	45.18	50	否			487452.66	10.30	6.24	54.70	10.09	77	连续	大气
在线	2020-10-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.09	10	否			19.71	20.69	35	否			41.04	43.17	50	否			488965.97	10.32	6.73	54.46	10.02	77	连续	大气
在线	2020-10-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.04	10	否			21.56	22.68	35	否			41.09	43.24	50	否			491243.16	10.32	6.74	53.98	9.76	77	连续	大气
在线	2020-10-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	0.91	10	否			20.78	22.09	35	否			40.91	43.50	50	否			487226.97	10.18	6.89	53.42	9.44	77	连续	大气
在线	2020-10-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	1.01	10	否			13.58	14.94	35	否			38.40	42.23	50	否			473398.28	9.91	7.36	53.49	9.48	77	连续	大气
在线	2020-10-19	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.04	10	否			16.50	18.07	35	否			35.78	39.17	50	否			466494.84	9.75	7.29	53.29	9.40	77	连续	大气
在线	2020-10-19	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.90	10	否			24.30	26.49	35	否			38.32	42.26	50	否			489850.50	10.16	7.41	52.69	9.01	77	连续	大气
在线	2020-10-19	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.83	10	否			20.77	22.41	35	否			38.90	41.90	50	否			505767.22	10.41	7.06	53.22	8.16	77	连续	大气
在线	2020-10-19	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.89	10	否			20.99	22.67	35	否			39.70	43.07	50	否			489255.25	10.14	7.17	53.23	8.82	77	连续	大气
在线	2020-10-19	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.82	10	否			26.50	27.58	35	否			42.50	44.32	50	否			511927.50	10.68	6.60	53.84	9.26	77	连续	大气
在线	2020-10-19	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.86	10	否			23.30	24.70	35	否			40.07	42.52	50	否			495048.25	10.38	6.85	54.16	9.60	77	连续	大气
在线	2020-10-19	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.83	10	否			19.47	20.71	35	否			37.91	40.34	50	否			494303.06	10.34	6.88	54.09	9.45	77	连续	大气
在线	2020-10-19	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.79	10	否			22.29	23.55	35	否			36.15	38.31	50	否			476882.88	9.97	6.83	53.84	9.40	77	连续	大气
在线	2020-10-19	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.82	10	否			11.31	11.90	35	否			32.61	34.38	50	否			470959.31	9.83	6.75	53.66	9.29	77	连续	大气
在线	2020-10-19	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.84	10	否			22.05	23.27	35	否			32.60	34.61	50	否			459843.63	9.58	6.85	53.44	9.19	77	连续	大气
在线	2020-10-19	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.85	10	否			17.43	18.20	35	否			37.17	38.84	50	否			441505.38	9.22	6.65	53.62	9.26	77	连续	大气
在线	2020-10-19	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.75	10	否			15.56	16.15	35	否			41.91	43.51	50	否			461583.56	9.70	6.55	54.25	9.69	77	连续	大气
在线	2020-10-19	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.50	0.53	10	否			23.40	24.92	35	否			41.80	44.51	50	否			452889.22	9.53	6.91	54.24	9.79	77	连续	大气
在线	2020-10-19	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.54	0.56	10	否			30.55	31.71	35	否			41.04	42.67	50	否			467412.22	9.85	6.56	54.46	9.94	77	连续	大气
在线	2020-10-19	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.62	0.64	10	否			16.83	17.32	35	否			39.89	41.07	50	否			463571.59	9.70	6.43	54.69	9.14	77	连续	大气
在线	2020-10-19	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.76	10	否			17.90	18.61	35	否			42.72	44.47	50	否			451701.91	9.54	6.59	54.86	9.94	77	连续	大气
在线	2020-10-19	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.83	10	否			19.32	20.16	35	否			42.36	44.18	50	否			455487.72	9.65	6.61	54.86	10.21	77	连续	大气
在线	2020-10-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.45	1.66	10	否			11.11	12.71	35	否			41.41	47.49	50	否			473060.44	9.76	7.89	52.15	8.57	76	连续	大气
在线	2020-10-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.42	1.51	10	否			16.54	16.94	35	否			37.96	40.49	50	否			458180.25	9.50	6.75	52.35	8.93	76	连续	大气
在线	2020-10-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.40	1.47	10	否			5.49	5.75	35	否			40.16	41.99	50	否			474028.63	9.82	6.66	52.15	8.93	76	连续	大气
在线	2020-10-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.43	1.48	10	否			6.41	6.65	35	否			39.93	41.46	50	否			463230.63	9.63	6.55	52.59	9.13	76	连续	大气
在线	2020-10-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.39	1.39	10	否			8.04	8.07	35	否			41.82	42.01	50	否			450988.81	9.38	6.06	52.56	9.18	76	连续	大气
在线	2020-10-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.41	1.42	10	否			8.10	8.14	35	否			42.98	43.26	50	否			461328.81	9.59	6.09	52.49	9.17	76	连续	大气

在线	2020-10-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.47	1.49	10	否			9.78	9.88	35	否			40.69	41.07	50	否			458997.78	9.56	6.14	52.69	9.23	76	连续	大气
在线	2020-10-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.44	1.65	10	否			9.78	10.83	35	否			36.84	40.95	50	否			507995.09	10.53	7.64	52.09	9.08	76	连续	大气
在线	2020-10-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.33	2.13	10	否			3.64	5.85	35	否			28.01	44.74	50	否			579475.00	11.59	11.63	47.04	7.36	76	连续	大气
在线	2020-10-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.28	1.90	10	否			9.37	13.98	35	否			31.76	46.89	50	否			606386.56	12.02	10.84	46.29	6.78	76	连续	大气
在线	2020-10-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.24	1.84	10	否			3.71	5.49	35	否			29.21	43.27	50	否			609301.00	11.95	10.86	47.16	5.58	76	连续	大气
在线	2020-10-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.23	1.86	10	否			3.67	5.49	35	否			28.09	42.58	50	否			592810.50	11.65	11.10	46.64	5.89	76	连续	大气
在线	2020-10-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.18	1.72	10	否			7.56	10.98	35	否			30.32	44.00	50	否			585415.38	11.55	10.67	46.89	6.20	76	连续	大气
在线	2020-10-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.21	1.75	10	否			6.87	9.92	35	否			30.98	44.75	50	否			576522.81	11.41	10.61	47.02	6.40	76	连续	大气
在线	2020-10-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.33	1.87	10	否			10.96	15.34	35	否			32.51	45.78	50	否			546032.69	10.85	10.34	47.51	6.62	76	连续	大气
在线	2020-10-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.39	2.07	10	否			7.53	11.03	35	否			27.53	40.90	50	否			528852.94	10.53	10.90	47.41	6.80	76	连续	大气
在线	2020-10-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.42	2.15	10	否			7.88	11.76	35	否			25.58	38.76	50	否			515866.25	10.23	11.02	46.62	6.58	76	连续	大气
在线	2020-10-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.46	2.00	10	否			12.48	17.13	35	否			30.48	41.70	50	否			540467.06	10.76	10.05	47.61	6.78	76	连续	大气
在线	2020-10-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.51	1.86	10	否			14.88	18.38	35	否			35.05	43.16	50	否			554164.25	11.17	8.83	49.40	7.41	76	连续	大气
在线	2020-10-20	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.57	1.74	10	否			10.26	11.20	35	否			39.02	43.06	50	否			504367.19	10.32	7.39	51.31	8.17	76	连续	大气
在线	2020-10-20	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.63	1.68	10	否			18.94	19.59	35	否			41.41	42.79	50	否			487006.69	10.16	6.47	53.33	9.29	76	连续	大气
在线	2020-10-20	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.64	1.67	10	否			14.97	15.26	35	否			44.78	45.79	50	否			489727.78	10.30	6.31	53.70	10.00	76	连续	大气
在线	2020-10-20	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.26	1.29	10	否			18.08	18.68	35	否			43.07	44.32	50	否			503007.03	10.41	6.44	53.92	8.45	76	连续	大气
在线	2020-10-20	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.85	0.93	10	否			20.98	22.85	35	否			41.08	44.77	50	否			481276.78	9.96	7.24	52.86	8.64	76	连续	大气
在线	2020-10-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.89	10	否			15.63	16.67	35	否			40.37	43.05	50	否			451648.22	9.55	6.93	54.48	10.11	76	连续	大气
在线	2020-10-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	0.92	10	否			11.65	12.66	35	否			38.58	41.97	50	否			434810.03	9.16	7.15	54.09	9.86	76	连续	大气
在线	2020-10-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	0.90	10	否			14.71	15.41	35	否			43.36	45.47	50	否			455955.06	9.60	6.69	54.14	9.91	76	连续	大气
在线	2020-10-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.94	10	否			11.73	12.67	35	否			41.27	44.56	50	否			442390.72	9.31	7.10	53.97	9.80	76	连续	大气
在线	2020-10-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.96	10	否			11.32	12.12	35	否			39.97	42.83	50	否			435485.63	9.15	7.00	53.81	9.73	76	连续	大气
在线	2020-10-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.94	10	否			16.60	17.35	35	否			40.22	42.06	50	否			446435.56	9.38	6.66	53.81	9.77	76	连续	大气
在线	2020-10-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.95	10	否			13.34	14.29	35	否			40.58	43.49	50	否			435067.06	9.14	7.01	53.91	9.67	76	连续	大气
在线	2020-10-20	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	0.93	10	否			14.85	15.93	35	否			40.04	42.94	50	否			468980.06	9.84	7.01	53.98	9.60	76	连续	大气
在线	2020-10-20	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.93	10	否			17.04	18.94	35	否			38.07	42.26	50	否			495535.72	10.37	7.46	53.64	9.52	76	连续	大气
在线	2020-10-20	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.82	10	否			23.85	24.59	35	否			39.10	40.07	50	否			530745.38	10.95	6.36	53.76	8.30	76	连续	大气
在线	2020-10-20	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.84	10	否			15.45	15.69	35	否			39.45	40.05	50	否			527861.31	11.06	6.22	54.85	9.39	76	连续	大气
在线	2020-10-20	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.91	10	否			22.16	22.33	35	否			38.57	38.97	50	否			515325.38	10.85	6.15	55.06	9.77	76	连续	大气
在线	2020-10-20	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	0.93	10	否			21.34	21.25	35	否			36.93	36.76	50	否			511496.94	10.81	5.93	55.35	10.08	76	连续	大气
在线	2020-10-20	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	0.96	10	否			19.57	19.82	35	否			34.97	35.43	50	否			505778.13	10.70	6.19	55.32	10.11	76	连续	大气
在线	2020-10-20	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.02	10	否			14.83	15.34	35	否			34.76	35.94	50	否			484244.78	10.21	6.49	54.96	9.90	76	连续	大气
在线	2020-10-20	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	1.07	10	否			18.76	19.21	35	否			33.23	34.09	50	否			466366.97	9.83	6.37	54.98	9.83	76	连续	大气
在线	2020-10-20	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.16	10	否			15.14	16.36	35	否			33.92	36.45	50	否			444618.34	9.36	7.04	54.68	9.82	76	连续	大气
在线	2020-10-20	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.09	10	否			24.36	24.54	35	否			36.17	36.73	50	否			477300.00	10.06	6.20	54.82	9.88	76	连续	大气
在线	2020-10-20	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	1.05	10	否			22.50	22.81	35	否			35.60	36.09	50	否			503082.91	10.63	6.20	55.10	10.11	76	连续	大气
在线	2020-10-20	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.13	10	否			20.90	21.74	35	否			35.23	36.68	50	否			472135.69	10.01	6.59	55.16	10.29	76	连续	大气
在线	2020-10-20	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.15	10	否			23.08	24.08	35	否			40.13	41.87	50	否			468298.72	9.94	6.62	55.17	10.33	76	连续	大气
在线	2020-10-20	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.10	10	否			31.65	32.43	35	否			44.81	45.87	50	否			480003.13	10.07	6.35	54.98	9.34	76	连续	大气
在线	2020-10-20	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.09	10	否			21.88	22.50	35	否			46.26	47.59	50	否			477949.13	10.07	6.42	55.02	9.71	76	连续	大气
在线	2020-10-20	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.15	10	否			20.31	21.11	35	否			46.15	47.96	50	否			449524.22	9.52	6.57	55.11	10.16	76	连续	大气