

废气监测结果：

监测方式	监测日期	监测点位	流量m3/h	温度℃	湿度%	含氧量%	流速m/s	生产负荷%	监测项目	实测浓度	折算浓度	浓度单位	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	排放方式	排放去向
手工	2019/5/21	二期焦化锅炉	11464	206.4	15.4	13.85	11.6		氮氧化物	49	120	mg/m3	200	否			连续	大气
手工	2019/5/21								二氧化硫	12	29	mg/m3	50	否			连续	大气
手工	2019/5/21								颗粒物	6.8	16.6	mg/m3	20	否			连续	大气
手工	2019/5/21								林格曼黑度	<1	<1	级	≤1	否			连续	大气
手工	2019/5/21	一期焦化锅炉	35003	119.2	4.8	10.2	5.5		氮氧化物	78	126	mg/m3	200	否			连续	大气
手工	2019/5/21								二氧化硫	29	47	mg/m3	50	否			连续	大气
手工	2019/5/21								颗粒物	8.8	14.2	mg/m3	20	否			连续	大气
手工	2019/5/21								林格曼黑度	<1	<1	级	≤1	否			连续	大气

废水监测结果：

监测方式	采样日期	监测点位	流量m3/h	生产负荷%	监测项目	监测结果	浓度单位	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	排放方式	排放去向
手工	2019/5/21	90万吨焦化废水			多环芳烃	<0.000002	mg/L	0.05	否			不排放	不排放
手工	2019/5/21				苯并茈	<0.000004	mg/L	0.00003	否			不排放	不排放
手工	2019/5/21	60万吨焦化废水			多环芳烃	<0.000002	mg/L	0.05	否			不排放	不排放
手工	2019/5/21				苯并茈	<0.000004	mg/L	0.00003	否			不排放	不排放