废水监测结果：

监测方式	采样日期	监测点位	流量m3/h	生产负荷%	监测项目	监测结果	浓度单位	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	排放方式	排放去向
手工	2019/5/27	90万吨焦化废水			悬浮物	14	mg/L	70	否			不排放	不排放
手工	2019/5/27				挥发酚	0.074	mg/L	0.50	否			不排放	不排放
手工	2019/5/27				pH值	7.67	无量纲	6-9	否			不排放	不排放
手工	2019/5/27				氰化物（总氰化合物）	0.065	mg/L	0.20	否			不排放	不排放
手工	2019/5/27				氨氮（NH3-N）	0.446	mg/L	25	否			不排放	不排放
手工	2019/5/27				化学需氧量	96	mg/L	150	否			不排放	不排放
手工	2019/5/27	60万吨焦化废水			悬浮物	9	mg/L	70	否			不排放	不排放
手工	2019/5/27				挥发酚	0.09	mg/L	0.50	否			不排放	不排放
手工	2019/5/27				pH值	7.64	无量纲	6-9	否			不排放	不排放
手工	2019/5/27				氰化物（总氰化合物）	0.073	mg/L	0.20	否			不排放	不排放
手工	2019/5/27				氨氮（NH3-N）	0.532	mg/L	25	否			不排放	不排放
手工	2019/5/27				化学需氧量	104	mg/L	150	否			不排放	不排放