

## 自行监测公布

监测日期：2019 年 11 月

监测结果:

| 监测方式                                       | 监测点名称     | 采样时间     | 监测项目   | 监测频次 | 流速 m/s | 温度℃  | 湿度%  | 含氧量% | 实测浓度   | 折算浓度   | 限值      | 单位    | 是否超标 | 超标倍数 | 超标原因 | 排放方式 | 排放去向 | 负荷%  |
|--------------------------------------------|-----------|----------|--------|------|--------|------|------|------|--------|--------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 手工                                         | 1#脱硫塔烟道出口 | 20191116 | 汞及其化合物 | 1(月) | 10.3   | 46.1 | 8.39 | 8.7  | 0.0191 | 0.0234 | 0.03    | mg/m³ | 否    |      |      | 连续   | 大气   | 70.4 |
| 手工                                         | 2#脱硫塔烟道出口 | 20191116 | 汞及其化合物 | 1(月) | 6.8    | 46.4 | 7.90 | 8.6  | 0.0177 | 0.0213 | 0.03    | mg/m³ | 否    |      |      | 连续   | 大气   | 70.4 |
| 手工                                         | 灰场下游监控井   | 20191116 | pH     | 1(月) |        |      |      |      | 7.76   |        | 6.5-8.5 | -     | 否    |      |      |      |      |      |
| 手工                                         | 灰场下游监控井   | 20191116 | 溶解性总固体 | 1(月) |        |      |      |      | 394    |        | 1000    | mg/L  | 否    |      |      |      |      |      |
| 手工                                         | 灰场下游监控井   | 20191116 | 氯化物    | 1(月) |        |      |      |      | 41.0   |        | 250     | mg/L  | 否    |      |      |      |      |      |
| 手工                                         | 灰场下游监控井   | 20191116 | 硫酸盐    | 1(月) |        |      |      |      | 80.2   |        | 250     | mg/L  | 否    |      |      |      |      |      |
| 手工                                         | 灰场下游监控井   | 20191116 | 氨氮     | 1(月) |        |      |      |      | 0.16   |        | 0.5     | mg/L  | 否    |      |      |      |      |      |
| 手工                                         | 灰场下游监控井   | 20191116 | 硝酸盐氮   | 1(月) |        |      |      |      | 3.6    |        | 20      | mg/L  | 否    |      |      |      |      |      |
| 手工                                         | 灰场下游监控井   | 20191116 | 亚硝酸盐氮  | 1(月) |        |      |      |      | 0.004  |        | 1.0     | mg/L  | 否    |      |      |      |      |      |
| 手工                                         | 灰场下游监控井   | 20191116 | 硫化物    | 1(月) |        |      |      |      | 0.02L  |        | 0.02    | mg/L  | 否    |      |      |      |      |      |
| 手工                                         | 灰场下游监控井   | 20191116 | 氟化物    | 1(月) |        |      |      |      | 0.8    |        | 1.0     | mg/L  | 否    |      |      |      |      |      |
| 手工                                         | 灰场下游监控井   | 20191116 | 铅      | 1(月) |        |      |      |      | 2.5L   |        | 10      | μ g/L | 否    |      |      |      |      |      |
| 手工                                         | 灰场下游监控井   | 20191116 | 镉      | 1(月) |        |      |      |      | 0.6    |        | 5       | μ g/L | 否    |      |      |      |      |      |
| 手工                                         | 灰场下游监控井   | 20191116 | 砷      | 1(月) |        |      |      |      | 1.0L   |        | 10      | μ g/L | 否    |      |      |      |      |      |
| 手工                                         | 灰场下游监控井   | 20191116 | 汞      | 1(月) |        |      |      |      | 0.1L   |        | 1       | μ g/L | 否    |      |      |      |      |      |
| 手工                                         | 灰场下游监控井   | 20191116 | 六价铬    | 1(月) |        |      |      |      | 0.019  |        | 0.05    | mg/L  | 否    |      |      |      |      |      |
| 备注：低于检出限浓度，以“检出限 L”表示。<br>井深为 13m，水位为 1.5m |           |          |        |      |        |      |      |      |        |        |         |       |      |      |      |      |      |      |